



FM1 : PUA15EE9-E
 FM1, 2 : PUA22EE9-E, PUA30EE9-E
 FM1~3 : PUA37EE9-E, PUA45EE9-E, PUA55EE9-E
 PUA75EE9-E, PUA90EE9-E

記号表

記号	名称	備考
FM ₁ ~3	送風機用電動機	
JH	端子台ヒータ	
20C	電磁弁	冷媒液用
TB	端子台	
FFB	配線遮断器	不付

配線及び遮断器容量

形式	配線容量			遮断器容量
	送風機用電動機 (mm ²)	操作回路 (mm ²)	アース線 (mm ²)	配線遮断器 (FFB) 送風機用電動機 定格電流 (A)
PUA15EE9-E	2.0	2.0	2.0	5
PUA22EE9-E	2.0	2.0	2.0	5
PUA30EE9-E	2.0	2.0	2.0	5
PUA37EE9-E	2.0	2.0	2.0	5
PUA45EE9-E	2.0	2.0	2.0	5
PUA55EE9-E	2.0	2.0	2.0	5
PUA75EE9-E	2.0	2.0	2.0	5
PUA90EE9-E	2.0	2.0	2.0	5

⚠ 配線遮断器の設置とアース線工事が必要です。
 正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

1. アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

適用機種 PUA15EE9-E, 22EE9-E, 30EE9-E, 37EE9-E PUA45EE9-E, 55EE9-E, 75EE9-E, 90EE9-E			
形式 PUA		Ⓢ	
発行者	名称 電気回路図 (WIRING DIAGRAM)		
山田	図番	訂 符	業 別
170616	LRH000Z197	1	1