

三菱重工設備用パッケージエアコン（空冷ヒートポンプ床置形）					冷媒 R410A
セット形式	ASVP1600HA2	室内形式	ASVP1600HA2	室外形式	AUCV(S) P400HA2×2 + AUCV(S) P450HA2×2
外形寸法・質量	ASVP1600HA2	H:1852mm	W:2045mm	D:1333mm	720kg
	AUCV(S) P400HA2	H:1650mm	W:920mm	D:740mm	193kg
	AUCV(S) P450HA2	H:1650mm	W:1750mm	D:740mm	268kg

電 源		三相 200V/50Hz		
能 力	kW	冷 房	暖 房	暖房低温
		140.0(160.0) ()は最大	160.0(180.0) ()は最大	140.0
消費電力	kW	44.70	39.31	47.56
運転電流	A	148.5	131.2	—
運転力率	%	86	86	—
室内	風 量	520		
	機外静圧	35		
	電動機出力	11		
	消費電力	8.39	8.39	—
	運転電流	32.1	32.1	—
室内	始動電流	127		
	吸込空気	乾球温度	27.0	20.0
		湿球温度	19.0	—
	運転音	PWL	86	86
	風 量	(185+180×2)×2		
室外	電動機出力	(0.46+0.46×2)×2 (送風機)		
	消費電力	36.31	30.92	—
	運転電流	116.4	99.1	—
	始動電流	15(個別配線,1台当り)/60(渡り配線)		
	吸込空気	乾球温度	35.0	2.0
外		湿球温度	—	1.0
	運転音	PWL	86.5	86.5
	圧縮機(全密閉形)電動機	kW	7.4×2+8.4×2 (室外)	吸込口形式 / 方向
	冷媒 / 冷凍機油		R410A / エシロン	吹出口形式 / 方向
	圧力開閉器(高低圧)	MPa	4.15	室内 / 右・左
リモコン	高圧カット	MPa	—	室外 (コト下面より前後左右に引出し可能)
	低圧カット	MPa	—	室内 / 右・左
	調節範囲	℃	<冷房> 14~30	室外 (コト下面より前後左右に引出し可能)
		℃	<暖房> 17~28	室内 / 右・左
		℃	<冷房> 14~30	室外 (コト下面より前後左右に引出し可能)
共通事項	クラックケースヒーター	W	45×2+45×2	電源・伝送線接続方向
	エアフィルター(ろ材)		P Pハニカム織	後
	塗装色	室内ユニット	マンセル 5Y 8/1 <近似色>	室外ユニット
	高低差	外機～内機	室外ユニット～室内ユニット間実長 150m以下	室外ユニット
	延長配管径(液/ガス)	外機～外機	室外ユニット上の場合 50m以下 / 室外ユニット下の場合 40m以下	室外ユニット
使用温度範囲	室内ユニット吸込	冷房	湿球温度 10~25℃	暖房
	室外ユニット吸込	冷房	乾球温度 -6~43℃ (送風機運転中の送風機吹出し部は除く)	乾球温度 15~28℃
	室外ユニット吸込	暖房	湿球温度 -20~15.5℃ (送風機運転中の送風機吹出し部は除く)	乾球温度 15~28℃
	室外ユニット吸込	暖房	湿球温度 -20~15.5℃ (送風機運転中の送風機吹出し部は除く)	乾球温度 15~28℃
	室外ユニット吸込	暖房	湿球温度 -20~15.5℃ (送風機運転中の送風機吹出し部は除く)	乾球温度 15~28℃

- 記事 1.冷房・暖房能力および運転特性は、JIS B 8615-2の吸込空気条件で運転した場合の値です。
- 2.運転音は、JIS規格に準じて無響音室で測定した数値です（A特性値）。
実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- 3.組み込む別売部品の種類によっては電気特性、風量、機外静圧、騒音値等が変化場合があります。
詳細はテクニカルマニュアル、冷熱ハンドブックをご覧ください。
- 4.室内ユニット周囲空気が露点温度23℃以上で長時間運転されますと、
室内ユニットの結露水が垂れて水漏れに至るおそれがあります。
- 5.本製品を長く安心してお使いいただくためには定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検・保全
周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。
- 6.室外ユニット下の場合の高低差は、室外ユニットの冷房吸込空気温度0℃以上の場合の値です。
-5~0℃では15m以下の高低差となります。

- 7.室外ユニット騒音値は全室外機を移動させた状態で値です。
- 8.蒸気・温水ヒータ及び加湿器は、冷房時で使用できません。
- 9.データモニタリング機能は、2リモコンでご使用の場合「主・従」設定で「主」に設定した
リモコンのみご使用できます。
- 10.室内ユニット搬入時、アイボルトM20（4個）を現地にてご準備いただきますと
4点吊りで搬入することも可能です。
- 11.プーリー・ベルトのメンテナンスのため、配管接続方法に問わず、左側の
サービススペースを確保して下さい。

工場出荷時冷媒量 (室外ユニット封入量)	現地追加チャージ量	
	液配管長さ分	室内ユニット分
P400:6.5kg P450:11.8kg	技術資料・ 室外ユニット据付工事説明書参照	No.1 7.0kg No.2 7.0kg

WYNC2-3207-5
WYNC2-3207-6

法定冷凍トン/台:4.98×2+4.98×2

始動方式: インバーター

	室内	室外	
		P400	P450
外形図	PRC000Z228	PRC000Z232	PRC000Z233
電気配線図	PRC000Z231	PRC000Z238	PRC000Z239
配線接続図	PRC000Z242		

電 源		三相 200V/60Hz		
能 力	kW	冷 房	暖 房	暖房低温
		140.0(160.0) ()は最大	160.0(180.0) ()は最大	140.0
消費電力	kW	45.79	40.40	48.65
運転電流	A	148.7	131.4	—
運転力率	%	88	88	—
室内	風 量	520		
	機外静圧	294		
	電動機出力	11		
	消費電力	9.48	9.48	—
	運転電流	32.3	32.3	—
室内	始動電流	107		
	吸込空気	乾球温度	27.0	20.0
		湿球温度	19.0	—
	運転音	PWL	86	86
	風 量	(185+180×2)×2		
室外	電動機出力	(0.46+0.46×2)×2 (送風機)		
	消費電力	36.31	30.92	—
	運転電流	116.4	99.1	—
	始動電流	15(個別配線,1台当り)/60(渡り配線)		
	吸込空気	乾球温度	35.0	2.0
外		湿球温度	—	1.0
	運転音	PWL	86.5	86.5
	圧縮機(全密閉形)電動機	kW	7.4×2+8.4×2 (室外)	吸込口形式 / 方向
	冷媒 / 冷凍機油		R410A / エシロン	吹出口形式 / 方向
	圧力開閉器(高低圧)	MPa	4.15	室内 / 右・左
リモコン	高圧カット	MPa	—	室外 (コト下面より前後左右に引出し可能)
	低圧カット	MPa	—	室内 / 右・左
	調節範囲	℃	<冷房> 14~30	室外 (コト下面より前後左右に引出し可能)
		℃	<暖房> 17~28	室内 / 右・左
		℃	<冷房> 14~30	室外 (コト下面より前後左右に引出し可能)
共通事項	クラックケースヒーター	W	45×2+45×2	電源・伝送線接続方向
	エアフィルター(ろ材)		P Pハニカム織	後
	塗装色	室内ユニット	マンセル 5Y 8/1 <近似色>	室外ユニット
	高低差	外機～内機	室外ユニット～室内ユニット間実長 150m以下	室外ユニット
	延長配管径(液/ガス)	外機～外機	室外ユニット上の場合 50m以下 / 室外ユニット下の場合 40m以下	室外ユニット
使用温度範囲	室内ユニット吸込	冷房	湿球温度 10~25℃	暖房
	室外ユニット吸込	冷房	乾球温度 -6~43℃ (送風機運転中の送風機吹出し部は除く)	乾球温度 15~28℃
	室外ユニット吸込	暖房	湿球温度 -20~15.5℃ (送風機運転中の送風機吹出し部は除く)	乾球温度 15~28℃
	室外ユニット吸込	暖房	湿球温度 -20~15.5℃ (送風機運転中の送風機吹出し部は除く)	乾球温度 15~28℃
	室外ユニット吸込	暖房	湿球温度 -20~15.5℃ (送風機運転中の送風機吹出し部は除く)	乾球温度 15~28℃

適用機種		ASVP1600HA2 AUCV(S) P400HA2×2 + AUCV(S) P450HA2×2	
形 式		ASV, AUCV-HA2	
発行者	名 称	要目表	
		千賀	
170929	図 番	PRC000Z224	
		訂 符 業 別	