



室内・外温度条件による能力補正係数

冷房能力特性




冷房入力補正




配管距離（相当長）による補正係数


冷房能力特性




暖房能力特性



暖房入力補正



暖房能力特性



暖房時の室外熱交換器への着霜による補正係数（暖房のみ）


室外吸込空気湿球温度<°C>	6	4	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20
霜取補正係数	1.00	0.98	0.89	0.88	0.89	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.95

【配管相当長の求め方】


相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.50 × 配管途中のベンド数) m

室内機風量変化による能力補正係数（実線：能力、破線：入力）

冷房能力・入力特性



暖房能力・入力特性



WYNB1-2603 (1/3)
WYNB1-2604 (1/1)
WYNB1-2605 (1/2)
WYNB1-2605 (2/2)
WYNB1-2606 (1/5)

適用機種	ASVP670HA2 AUCV(S)P280HA2+AUCV(S)P400HA2	
形式	ASV, AUCV-HA	
発行者	名称	能力補正
加藤	図番	171012 PRC000Z263
	訂符	1/1