



記号説明

| 記号 | 名称 |
|------------|-----------------|
| CNB~Z | コネクタ |
| DM | ドレンポンプモータ |
| F1~3 | ヒューズ |
| FMi | ファンモータ |
| FS | フロートスイッチ |
| LED・2 | 表示灯(緑-マイコン正常表示) |
| LED・3 | 表示灯(赤-点検表示) |
| PIS | 人感センサ |
| SW2 | リモコン通信アドレス設定 |
| SW5 | ブルーラル機 親/子設定 |
| SW6 | 機種容量切替 |
| SW7-1 | 運転チェック・ドレン試運転 |
| TB1 | 端子台(電源)(口印) |
| TB2 | 端子台(通信)(口印) |
| Thc | リモコン付属サーミスタ |
| Th1-A | 吸込空気温度センサ |
| Th1-R1,2,3 | 熱交温度センサ |
| ■印 | 閉端接続子 |

記事 1. --- は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台(室内外接続線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線)です。

3. 室内外接続線は、室外ユニット配線図をご覧ください。

4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコンく納入仕様書>をご覧ください。

5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

6. 2点鎖線内(※1印)の回路は人感センサ(オプション)無しの場合配線されていません。

| | | | |
|--------|----------------------|-----|------------|
| 適用機種 | FDTS505S, 635S, 805S | | |
| 形式 | FDTS | パネル | TS-PNA-3AW |
| 発行者 | 山田 | | |
| 名称 | 室内機配線図< WIRING > | | |
| 図番 | PJC001Z421 | 訂符 | 業別 |
| 180111 | | | 1/1 |