



F	ヒューズ
NF	ノイズフィルタ
FM1	ファンモータ（サーモ付）
CF1	FM1用コンデンサ
FC	ファンコントローラ
52FL, FH	FM1用電磁接触器
FS	フロートスイッチ
Tr1	トランス
LED・1	表示灯（赤一点検表示）
LED・2	表示灯（緑・マイコン正常表示）
SW2	リモコン通信アドレス設定
XR1	運転表示（DC12V出力）
XR2	暖房表示（DC12V出力）
XR3	コンプON表示（DC12V出力）
XR4	点検表示（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
X1~3,6	FM用リレー
Th1-A	室内室温センサー
Th1-R1,2	熱交センサー
ThC	リモコン付属サーミスタ
CnB~Z	コネクタ（ロ印）
TB	端子台（○印）
■ 印	閉端接続子

記事

1. ----- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
3. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の“リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種 FDUP801CF, 1401CF, 2241CF			
形 式 FDU			
発行者 長谷川 031218		名 称 室内機配線図 (WIRING)	
図 番 PJ0000Z902		訂 符 業 別 	