





注(1) 装置銘板は制御箱の横の
側板に貼付してあります。

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 25.4$ (ろう付)
B	冷媒液側配管 $\phi 12.7$ (ろう付)
C	ドレン配管接続口 VP25(塩ビ管)
D	配線取入口 ($\phi 25$)
E	吊りボルト M10
F	点検口 (600×600)
G	点検口 (900×1730)

リモコン(別売品)



適用機種	FDUP2801
形式	FDU
発行者	長谷川
図番	PJD000Z897
名称	室内機外形図(OUTLINE)
訂 符 業 別	1/1