







記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 19.05$ (フレア)
B	冷媒液側配管 $\phi 9.52$ (フレア)
C	ドレン配管接続口 VP25(塩ビ管)
D	配線取入口 ($\phi 25$)
E	吊りボルト M10
F	点検口 (600X600)
G	点検口 (900X980)

注(1) 装置銘板は制御箱の横の側板に貼付してあります。



リモコン(別売品)



適用機種	FDUP140D2, 160D2
形式	FDUP
発行者	名称 室内機外形図(OUTLINE)
北川	図番 PJD000Z716
00.47	訂 符 業 別 1/1