



- 記事 1. — は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台（電源線）、TB2は弱電用端子台（リモコン線、ネットワーク信号線）です。
3. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン＜納入仕様書＞をご覧ください。
4. ネットワーク（スーパーリンク）信号線は、
- ・シールド線、太さ0.75mm²を使用する場合は1500mまで
 - ・シールド線、太さ1.25mm²を使用する場合は1000mまで
 - ・シールド線以外を使用する場合は、太さ2.0mm²とし、2000mまで
5. リモコン配線、ネットワーク信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
6. 2点鎖線内（※1印）の回路は人感センサ（オプション）無しの場合配線されていません。

適用機種		GUP715M1A, 905M1A	
形式		GU	
発行者	名称		
松本	室内機配線図 (WIRING)		
230822	図番	PJG000Z553	訂符 業別 A 1/1