



FM _{11,2}	ファンモータ（サーモ付）
CF _{11,2}	FM _I 用コンデンサ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R _{1,2}	熱交センサー
TrI	トランス
SW2	リモコン通信アドレス設定
ThC	リモコン付属サーミスタ
LED・1	表示灯（赤一点検表示）
LED・2	表示灯（緑-マイコン正常表示）
F	ヒューズ
X1~3,6	FM用リレー
X4	グリルヒータ用リレー
Hd	グリルヒータ
FH	電流ヒューズ
XR1	運転出力（DC12V出力）
XR2	暖房出力（DC12V出力）
XR3	サーモON出力（DC12V出力）
XR4	点検出力（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
TB	端子台（○印）
CnB~Z	コネクタ（□印）
■印	閉端接続子

記事1。 ----- は現地配線を示します。

2. 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
3. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、〈客先納入仕様書〉中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種		FDESP1401	
形 式		FDES	
発行者	名 称	室内機配線図 (WIRING)	
長谷川	図 番	PFA003Z173	計 符 葉 別 1 /
031218			