



記号説明

記号	名称
CNB~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1,3,4	ヒューズ
FMi1,2	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
L	リアクタ
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤-点検表示)
PIS	人感センサ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	ブルーラル機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(通信)(口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気温度センサ
Thi-R1,2,3	熱交温度センサ
■印	閉端接続子

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
 2. TB1は強電用端子台(室内外接続線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線)です。
 3. 室内外接続線は、室外ユニット配線図をご覧ください。
 4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
 延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン納入仕様書をご覧ください。
 5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
 6. 2点鎖線内(※1印)の回路は人感センサ(オプション)無しの場合配線されていません。

適用機種	FDRKP715S, 1125S, 1605S	
形式	FDR	
発行者	山田	名称 室内機配線図(WIRING)
190310	図番 PJG000Z630	訂符 業別 1/1