

冷房	定格標準	電力	—	200V 3相 50/60Hz	室内機	固定	吊りボルト	M10 × 4本	
		消費電力	kW	10.0 (3.3~11.2)		吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。			
		COP	—	2.81		ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵		
		運転電流	A	3.56		最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下		
		運転力率	%	95		ドレン配管	VP25 (I.D.25.0.D.32)		
	中間標準	電力	—	0.94	室外機	固定	アンカーボルト	M10 × 4本	
		消費電力	kW	4.5		設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	0.800		排水	ベース穴	φ20 × 3箇所	
		中間中温	電力	—		4.6	機外配線		
		消費電力	kW	0.660		漏電遮断器	定格電流	A	40
暖房	定格標準	電力	—	3.3	手元開閉器	動作時間	—	100	
		消費電力	kW	0.460		容量	A	0.1sec以下	
		COP	—	11.2 (2.9~14.3)		ヒューズ	A	60	
		運転電流	A	2.94		配線用遮断器	定格電流	A	40
		運転力率	%	3.81		配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	G
	中間標準	電力	—	8.9	内外接続線		mm ²	J	2.0(φ1.6)x3(〜70m)/3.5x3(〜120m)
	消費電力	kW	5.1	アース線	mm ²		K	3.5(φ2.0)以上 (M5)	
	COP	—	0.960	リモコン線	mm ²		L	0.3x2芯	
	最小標準	電力	—	5.31	スーパリンク線		mm ²	M	—
	室内ユニット	送風装置	電力	—	2.9	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。			
消費電力			kW	0.630					
最大低温			電力	—	13.2				
消費電力			kW	6.40					
最大極低温			電力	—	13.2				
通年エネルギー消費効率(2015)				—	5.3				
通年エネルギー消費効率(2006)				—	5.1				
冷暖平均COP				—	3.69				
始動電流<最大電流>				A	5<27>				
室外ユニット		送風装置	形式	—	FDUKP565S	×	2	台	【注意事項】 (1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(JIS B 8616:2015)条件により運転した値です。 (2) 通年エネルギー消費効率(2006)は日本工業規格(JIS B 8616:2006)条件により運転した数値です。 (3) 運転音(パワーレベル)は、日本工業規格(JIS B 8616:2015)に基づいた音響パワーレベルの数値です。 (4) 運転音(音圧レベル)は日本工業規格(JIS B 8616:2006)に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。 (5) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.16kW ×2台 ダクト機の場合 機外静圧設定により最大0.25kW [静圧200Pa] ×2台 (6) ルダクト変換キットを使用した場合は、設定可能な機外静圧は10〜100Paとなります。 (7) この室内ユニットは共用タイプ(P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。 (8) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。 (9) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。 これ以外の条件は内線規程により実施してください。 (10) 外形寸法・製品質量・送風装置・運転音・補助電熱器の項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。
	外形寸法		mm	280	×	950	×	635	
	製品重量		kg	34					
	パネル色		(マンセル)	—					
	送風装置		形式	—	シロッコファン				
	運転音	音響	冷房	dB(A)	P急 68	急 62	強 58	弱 52	
		パワーレベル	暖房	dB(A)	P急 68	急 62	強 58	弱 52	
		音圧レベル	冷房	dB(A)	P急 44	急 38	強 34	弱 28	
		音圧レベル	暖房	dB(A)	P急 44	急 38	強 34	弱 28	
		補助電熱器	W	組込不可					
共通事項	送風装置	エアフィルター	—	現地調達					
		風向調整	左右方向	—	—				
		上下方向	—	—					
		ドレンパン	—	発泡PS、EP樹脂					
		I Pコード	—	IPX0					
	圧縮機	形式	—	FDCK(S)P1125H					
		外形寸法	高 寸×幅×奥行	mm	1505 × 970 × 370				
		製品重量	kg	115					
		パネル色	(マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)				
		圧縮機	電動機定格出力	kW	2.3				
送風装置	クランクケースヒータ	W	20						
	形式	—	プロペラファン						
	風量	m ³ /min	冷房	95	暖房	84			
	機外静圧	Pa	0						
	モータ出力×台数	W	86 × 2個						
運転音	音響パワーレベル	冷房	dB(A)	66	暖房	68			
	音圧レベル	冷房	dB(A)	49	暖房	50			
	ドレンパンヒータ	W	115						
	I Pコード	—	IPX4						
	リモコン	形式	—	RC-DX3C RC-D4G					
保護装置	冷媒	設定温度	冷房・ドライ	℃	19〜32℃				
		暖房	℃	17〜28℃					
		種類	—	R32					
		充填量	kg	出荷時4.2kg (室外)					
		チャージレス配管長	m	30以内					
	冷媒配管	追加量	g/m	54					
		室内側(液/ガス)	mm	φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)					
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52(7/16) / φ15.88(7/16)					
		分岐管セット形式	—	DIS-WA1G					
		内外接続	主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0				
設計圧力(高圧部/低圧部)	分岐管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0						
	配管長	室内-室外間	m	100以内					
	室内-室内差	m	10以内、分岐後 30以内						
	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)						
	室内-室内差	m	0.5以内						
オプション	ワイヤレス受信部	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部	4.15	低圧部	2.26		
		法定冷凍能力	冷凍ト	1.02					
		保護装置	—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ					
		ワイヤレスリモコン	—	天井リターン用フィルタ					
		昇降専用リモコン	—	丸ダクト交換キット					
	図面	室内機	外形図	PJG000Z638	室外機	外形図	PCA001Z860		
			電気配線図	PJG000Z641		電気配線図	PCA001Z861		
			リモコン	PJZ000Z342		使用範囲	PCA001Z859		
三菱重工サーマルシステムズ株式会社									
高静圧ダクト形 暖ガンHyperInverter ツイン									
形式	FDUK1125HP5S				2015年省エネ法基準達成グリーン購入法適合RoHS指令対応				
発行者	稲葉				仕様一覧表				
図番	200928				PJG000Z637 - 06				
訂 符					C				

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社			
高静圧ダクト形 暖ガンHyperInverter ツイン			
形セツ式ト	FDUK1125HP5S		2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者		名 称	
稲葉		仕様一覧表	
200928		図 番	訂 符
		PJG000Z637 - 06	C