



記号説明

記号	名称
CF1	FM用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F	ヒューズ
FM1	ファンモータ(サーモ付)
FS	フロートスイッチ
JSL1	スーパーリンク(予備)切換
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤-点検表示)
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
PIS	人感センサ
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(通信)(口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
ThI-A	吸込空気温度センサ
ThI-R1, 2, 3	熱交温度センサ
Tr1	トランス
X1~3, 6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X5	LM用リレー
■印	閉端接続子

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
- TB1は強電用端子台(電源線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線、ネットワーク信号線)です。
 - リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。
 - ネットワーク(スーパーリンク)信号線は、
 - シールド線、太さ0.75mm²を使用する場合は1500mまで
 - シールド線、太さ1.25mm²を使用する場合は1000mまで
 - シールド線以外を使用する場合は、太さ2.0mm²とし、2000mまで
 - リモコン配線、ネットワーク信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
 - 2点鎖線内(※1印)の回路は人感センサ(オプション)無しの場合配線されていません。

適用機種	FDTSCP225LXA, 285LXA, 365LXA		
形式	FDTSC	パネル	TS-PSAW-15W
発行者	松本	室内機配線図(WIRING)	
250805	PJC001Z464	図番	訂符葉別