




記号説明

| 記号         | 名称                 |
|------------|--------------------|
| AM1~4      | エアフレックスモータ         |
| CNA~Z      | コネクタ               |
| DM         | ドレンポンプモータ          |
| F1,2       | ヒューズ (室内ユニット基板)    |
| F1         | ヒューズ (ラクリーナ基板)     |
| FM1        | ファンモータ             |
| FS         | フロートスイッチ           |
| HS         | 湿度センサ              |
| JSL1       | スーパーリンク (予備) 切換    |
| LED・2      | 表示灯 (緑・マイコン正常表示)   |
| LED・3      | 表示灯 (赤・点検表示)       |
| LM1~4      | ルーバモータ             |
| M1,2       | ラクリーナモータ           |
| PIS        | 人感センサ              |
| PS         | パネルスイッチ            |
| SM         | ステッピングモータ (電子膨張弁用) |
| SW1        | 室内アドレスNo.10の位      |
| SW2        | 室内アドレスNo.1の位       |
| SW3        | 室外アドレスNo.10の位      |
| SW4        | 室外アドレスNo.1の位       |
| SW5-1      | スーパーリンク自動判定/旧固定    |
| SW5-2      | 室内アドレスNo.100の位     |
| SW6        | 機種容量切替             |
| SW7-1      | 運転チェック・ドレン試運転      |
| TB1        | 端子台 (電源) (口印)      |
| TB2        | 端子台 (通信) (口印)      |
| Thc        | リモコン付属サーミスタ        |
| Th1-A      | 吸込空気温度センサ          |
| Th1-AF     | 吹出空気温度センサ          |
| Th1-R1,2,3 | 熱交温度センサ            |
| WS1,2      | ラクリーナワイヤゆるみ検知スイッチ  |
| ■印         | 閉端接続               |
| 52X7       | 正逆転用リレー            |
| 52X8-1,2   | M1,M2用リレー          |

- 記事 1. — は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、ネットワーク信号線) です。
3. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。  
延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン納入仕様書をご覧ください。
4. ネットワーク (スーパーリンク) 信号線は、
- ・シールド線、太さ0.75mm<sup>2</sup> を使用する場合は1500mまで
  - ・シールド線、太さ1.25mm<sup>2</sup> を使用する場合は1000mまで
  - ・シールド線以外を使用する場合は、太さ2.0mm<sup>2</sup> とし、2000mまで
5. リモコン配線、ネットワーク信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

|        |            |                                                                                                |                                |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 適用機種   |            | GTP285M1A, 365M1A, 455M1A, 565M1A<br>GTP715M1A, 805M1A, 905M1A, 1125M1A<br>GTP1405M1A, 1605M1A |                                |
| 形式     | GT         | パネル                                                                                            | T-PSCL-5BW 5ASB<br>T-PSCLS-5BW |
| 発行者    | 稲葉         | 名称                                                                                             | 室内機配線図 (WIRING)                |
| 200122 | PJF000Z722 | 図番                                                                                             | 1/1                            |