

冷房	定格標準	電力	—	200V 3相 50/60Hz	7.1	[2.8~8.0]		
		消費電力	—	1.81				
		COP	—	3.92				
		運転電流	A	5.5				
		運転力率	%	95				
		顕熱比	—	0.98				
	中間標準	電力	kW	3.2				
		消費電力	kW	0.620				
	中間中温	COP	—	5.16				
		電力	kW	3.3				
	最小中温	消費電力	kW	0.510				
		電力	kW	2.8				
暖房	定格標準	消費電力	kW	0.400				
		電力	kW	8.0	[2.6~10.0]			
		消費電力	kW	2.08				
		COP	—	3.85				
		運転電流	A	6.3				
		運転力率	%	95				
	中間標準	電力	kW	3.6				
		消費電力	kW	0.690				
	最小標準	COP	—	5.22				
		電力	kW	2.6				
	最大低温	消費電力	kW	0.500				
		電力	kW	11.8				
最大極低温	消費電力	kW	6.25					
	電力	kW	11.8					
通年エネルギー消費効率(2015)				5.3				
通年エネルギー消費効率(2006)				5.0				
冷暖平均COP				3.89				
始動電流<最大電流>				A	5 < 26 >			
室内ユニット	形式	本体	—	FDUKP1125SA	×	1 台		
	外形寸法	本体	mm	280 × 1,368 × 738	×	1 個		
	高さ×幅×奥行	丸タ外キット	mm	—				
	製品質量	本体	kg	54				
		丸タ外キット	kg	—				
	パネル色(マンセル)			—	クロメットフリー鋼板			
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	—	シロツクファン × 3			
		風量	m ³ /min	P 急: 48 急: 35 強: 28 弱: 22				
		機外静圧	Pa	定格 30 最小100 最大100 注意事項 (6)				
	運転音	モータ出力×台数	W	100 + 200				
		音響パワーレベル	dB (A)	P 急: 74 急: 67 強: 62 弱: 57				
		音圧レベル	dB (A)	P 急: 49 急: 42 強: 37 弱: 32				
補助電熱器			W	取付不可				
エアフィルター			—	現地調達				
風向調整	左右方向	—	—					
	上下方向	—	—					
ドレンパン			—	発泡PS+エポキシ樹脂				
IPコード			—	IPX0				
室外ユニット	形式	—	—	FDCK (S) P805H				
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370				
	製品質量	kg	115					
	パネル色(マンセル)			—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)			
	圧縮機	電動機定格出力	kW	1.7				
		クランクケースヒータ	W	20				
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	—	プロベラファン × 2			
		風量	m ³ /min	冷房: 95 暖房: 84				
		機外静圧	Pa	0				
	運転音	モータ出力×台数	W	86 × 2				
		音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 66 暖房: 66				
		音圧レベル	dB (A)	冷房: 49 暖房: 50				
ドレンパンヒータ			W	115				
IPコード			—	IPX4				
共通事項	冷媒	形式	—	RC-DX3B RC-DX3C				
		温度調節	冷房・ドライ	°C	20 ~ 30	設定範囲		
		暖房	°C	18 ~ 28	変更可能			
	冷媒配管	種類	—	R32				
		充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >				
		チャージレス配管長	m	30以内				
		追加量	g/m	54				
		室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)				
			室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)			
	配管	分岐管セット	—	—				
		主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0				
		分岐管	—	—				
室内-室外間		m	100以内					
室内-室内間		m	—					
室内-室外間		m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)					
高低差	室内-室内間	—	—					
設計圧力(高圧部/低圧部)			MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26				
法定冷凍能力			冷凍ト	0.66				
保護装置								
高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ								
ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ								
図面	室内ユニット	外形図	PJG000Z704	室外ユニット	外形図	PCA001Z860		
		電気配線図	PJG000Z706		電気配線図	PCA001Z861		
	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332	リモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342	使用範囲	PCA001Z859
	使用範囲							

室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本	据付け	
		吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
排水	排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵	
		最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下	
室外ユニット	固定	アンカーボルト	M10 x 4本	
		設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
排水	排水	ベース穴	φ20 x 3箇所	
		機外配線		
漏電遮断器	動作時間	定格電流	A	40
		定格感度電流	mA	100
手元開閉器	容量	動作時間	—	0.1sec以下
		ヒューズ	A	60
配線用遮断器	定格電流	容量	A	40
		ヒューズ	D	40
配線太さ	電源線(こう長)	電源線(こう長)	mm ²	5.5 × 3 (26m)
		内外接続線	J	2.0(φ1.6mm) x3(〜70m) / 3.5x3(〜120m)
		アース線	K	3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5)
		リモコン線	L	0.3 × 2心 (〜100m)
		スーパーリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)
		スーパーリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)

電源は室外機に接続してください。

※ 固定部品、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。

(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。

(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。

(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。

(5) この室内ユニットは共用タイプ(P80,P112用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。

(6) 丸ダクト変換キットを使用する場合は、標準機(角タ外)に対して機内圧損が増えるため、リモコンの設定は、下表により行ってください。

必要な機外静圧 (Pa)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定 (Pa)	40	50	60	70	80	90	100	110	130	140

(7) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.350 kW × 1 台
ダクト機の場合 機外静圧設定により 最大 0.430 [静圧100Pa] kW × 1 台

(8) 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。

(9) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。

これ以外の条件は内線規程により実施してください。

オプション		形式	図面
ワイヤレスキット	*1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
ワイヤレス受信部	*2	—	—
ワイヤレスリモコン	—	—	—
コンパクトリモコン	—	—	—
コンパトリモコン	—	—	—
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—	—
人感センサキット	—	—	—
天井リターン用フィルタ	—	—	—
丸ダクト変換キット	—	—	—
丸ダクト変換キット	—	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社			
高静圧ダクト形		暖ガンHyperInverter	空冷ヒートポンプ式
丸ダクト吹出し			
形セット	FDUK805H5SA		2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	名称		
稲葉		仕様一覧表	
2020.09.28.		PJG000Z699 - 02 A	