



CNB~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F200~203	ヒューズ (電源基板)
FM1	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
LED・2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤=点検表示)
LM1~4	ルーバモータ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	ブルーラル機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	吸込空気温度センサ
Th1-R1,2,3	熱交温度センサ
X4	DM用リレー
■印	閉端接続子

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
- TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線) です。
 - 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
 - リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合はリモコン納入仕様書をご覧ください。
 - リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	FDTP803M,1123M,1403M		
形式	FDT	パネル	T-PSAM-36WA
発行者	松本		
名称	室内機配線図 (WIRING)		
図番	250805	PJF000Z727	訂 符 葉 別 A 1 1