



CNB~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1,F200~203	ヒューズ (電源基板)
FMi	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
LED・2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤=点検表示)
LM1~4	ルーパーモータ
M1,2	ラクリーナモータ
PS	パネルスイッチ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	ブルーラル機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	吸込空気温度センサ
Th1-R1,2,3	熱交温度センサ
WS1,2	ラクリーナワイヤゆるみ検知スイッチ
X4	DM用リレー
■印	閉端接続子
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1,M2用リレー

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線) です。
 3. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
 4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン納入仕様書をご覧ください。
 5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	FDTP803M,1123M,1403M		
形式	FDT	パネル	T-PSCLM-36WA
発行者	松本		
名称	室内機配線図 (WIRING)		
図番	250805	PJF000Z729	訂/符 葉別 A / 1