



記号	内 容	
A	冷媒ガス側配管	φ12.7 (フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35 (フレア)
C	ドレン配管	VP25 (I.D.25, O.D.32)
D1	電源線取入口	
D2	リモコン線・通信線取入口	
F	吊りボルト	M10又はM8
H	吹出分岐ダクト接続口	φ125
J	点検口	450X450




隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。

点検口設置位置(注(2)参照)



リモコン(別売品)



- 注(1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いています。
 (2) このユニットは、システム天井用に設計されています。
 もし、システム天井以外に据付ける場合は、制御箱側に点検口を設置してください。

D1

適用機種	FDTCP565SA, 566S		
形 式	FDTC	パネル	TC-PSAE-5BW
発行者	名称 室内機外形図(OUTLINE)		
松本	図 番	PJF000Z685	訂 符 業 別 1/1
250303			A