






記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ12.7(フレア)
B	冷媒液側配管 φ6.35(フレア)
C	ドレン配管 VP25 注(2)
D	電源取入口 φ30
E	吊りボルト M10
F	O A 取入口 ノックアウト

注(1)装置銘板は制御箱の基に付いてます。

(2)VP25用接続ソケットを現地手配してください。



適用機種	FDUMP22HKXD4, 28HKXD4, 36HKXD4
形 式	FDUM
発行者	名 称 室内機外形図(OUTLINE)
長谷川	図 番
030509	PJC000Z883
	計 符 業 別
	1/1