

冷房	定格標準	電源	能力	kW	7.1	[1.8~8.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	3.74	ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	3.74	6.0	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	6.0	91	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	91	0.70	室外ユニット		固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
		顕熱比	—	0.70	排水				ベース穴	M10 × 4本 φ 20 × 3箇所
		中間標準	能力	kW	3.2	機外配線				
		消費電力	kW	0.592	漏電遮断器	定格電流		A	20	
		COP	—	5.41	定格感度電流	mA		30		
		動作時間	—	0.1sec以下						
暖房	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.0~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	2.11	3.79	ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	2.11	3.79	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	6.8	90	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	90	0.70	室外ユニット		固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
		顕熱比	—	0.70	排水				ベース穴	M10 × 4本 φ 20 × 3箇所
		中間標準	能力	kW	3.6	機外配線				
		消費電力	kW	0.678	漏電遮断器	定格電流		A	20	
		COP	—	5.31	定格感度電流	mA		30		
		動作時間	—	0.1sec以下						
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	7.1	[1.8~8.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	3.74	ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	3.74	6.0	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	6.0	91	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	91	0.70	室外ユニット		固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
		顕熱比	—	0.70	排水				ベース穴	M10 × 4本 φ 20 × 3箇所
		中間標準	能力	kW	3.2	機外配線				
		消費電力	kW	0.592	漏電遮断器	定格電流		A	20	
		COP	—	5.41	定格感度電流	mA		30		
		動作時間	—	0.1sec以下						