

三菱重工パッケージエアコン〔氷蓄熱式〕 要目表		
セット型式		PS-J140HD1
形式(蓄熱ユニット)		ISU5HD1
(室外ユニット)		FDCIJ112HD1S
機能による種類		空冷式冷房及び空気熱源ヒートポンプ暖房
製氷方式		スタティック方式
融氷方式		内融式(冷媒過冷却方式)
暖房蓄熱利用方式		デフロスト(除霜)利用
電源		3相 200V 50/60Hz
定格蓄熱利用冷房能力	kW	12.8/14.3
定格蓄熱利用冷房消費電力	kW	3.70/4.56
定格蓄熱利用冷房運転電流	A	13.1/14.9
定格蓄熱利用冷房能力維持時間	h	8
冷房運転力率	%	82/88
定格ヒートポンプ暖房標準能力	kW	11.2/12.5
定格ヒートポンプ暖房消費電力	kW	3.35/3.93
定格ヒートポンプ暖房運転電流	A	12.1/12.6
定格ヒートポンプ暖房運転力率	%	80/90
定格ヒートポンプ暖房低温能力	kW	8.3/9.7
定格冷房蓄熱容量	MJ	95
定格冷房蓄熱消費電力量	kWh	15 以下
定格冷房蓄熱時間	h	5 以下(午前1時～6時)
定格暖房蓄熱容量	MJ	22
定格暖房蓄熱消費電力量	kWh	3 以下
始動電流	A	118/103
冷媒名		R22
冷媒封入量	kg	4.0(室外ユニットに1.93kg封入済み)
運転質量(蓄熱ユニット)	kg	492
製品質量(蓄熱ユニット)	kg	112
製品質量(室外ユニット)	kg	100
外形(蓄熱ユニット)H×W×D	mm	1455×1000×620
(室外ユニット)H×W×D	mm	1050×920×340
圧縮機出力(室外ユニット)	kW	2.5
送風機出力(室外ユニット)	W	40×2
冷媒配管(室外－蓄熱)(液／ガス)	φ(mm)	9.52/19.05
冷媒配管(蓄熱－室内)(液／ガス)	φ(mm)	9.52/19.05
水配管(給水／オーバーフロ／排水)	in	－(手動)／R3/4／R3/4
対応室内機		J140 形シングル形又はツイン形
注1. 冷房・暖房能力および電気特性は JIS B 8616 条件によります。 2. 電気特性は室外ユニットと氷蓄熱ユニットの合計値です。 また蓄熱運転の表示値は蓄熱運転中の平均値を示します。 3. 冷媒封入量は配管分を除きます。 4. 室内ユニットはセゾン標準機およびVマルチタイプの室内ユニットを使用します。仕様については、それぞれの納入仕様書をご覧ください。		
		蓄熱ユニット外形図 PKC000Z083 室外ユニット外形図 PCA001Z003 蓄熱ユニット配線図 PKC000Z084 室外ユニット配線図 PCA001Z005