



記号説明

記号	名称
AM1~4	エアフレックスモータ
CNA~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1,2	ヒューズ
FMI	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
HS	温度センサ
JSL1	スーパーリンク(予備)切換
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤-点検表示)
LM1~4	ルーバモータ
PIS	人感センサ
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(通信)(口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気温度センサ
Thi-R1,2,3	熱交温度センサ

- 記事 1. — は現地配線を示します。
- TB1は強電用端子台(電源線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線、ネットワーク信号線)です。
 - リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。
 - ネットワーク(スーパーリンク)信号線は、
 - シールド線、太さ0.75mm²を使用する場合は1500mまで
 - シールド線、太さ1.25mm²を使用する場合は1000mまで
 - リモコン配線、ネットワーク信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種		FDTCP221LXZ, 281LXZ, 361LXZ, 451LXZ, 561LXZ	
形式	F DTC	パネル	TC-PSAE-5BW
発行者	松本	名称 室内機配線図(WIRING)	
図番	240826	PJF000Z854	訂 符 葉 別 1/1