三菱重工

電源				—	200V 単相 50/60Hz
冷房	能力			kW	8.0
	定格消費電力			kW	0.160
	定格運転電流			A	0.85
	顕熱比			—	0.68
暖房	能力			kW	9.0
	定格消費電力			kW	0.160
	定格運転電流			A	0.85
室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行	製品		mm	275(325) × 820 × 620
		梱包		mm	315 × 997 × 693
	重量			kg	23
	送風装置	ファンタイプ×個数		—	ターボファン × 1
		風量	冷房	m3/min	P急:16.5 急:13 強:12 弱:10
			暖房		P急:16.5 急:13 強:12 弱:10
		機外静圧		Pa	0
		モータ出力		W	50
	運転音	音響パワーレベル	冷房	dB(A)	P急:61 急:56 強:54 弱:50
			暖房		P急:61 急:56 強:54 弱:50
		音圧レベル	冷房	dB(A)	P急:45 急:40 強:38 弱:34
			暖房		P急:45 急:40 強:38 弱:34
	補助電熱器			W	取付不可
	エアフィルター			—	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ（防カビ仕様） ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、洗浄可能
	風向調整	左右方向		—	—
		上下方向		—	フリーフロー(リモコンから設定)
	ドレンパン			—	発泡PS＋エポキシ樹脂
	IPコード			—	IPX0
	付属品	平座金、ﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞ、ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ、ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ 断熱材、取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、ｲﾝﾀｰﾛｯｸ解除ﾋﾟﾝ			
冷媒				—	R32
冷媒配管	サイズ	液側		mm	φ9.52
		ガス側		mm	φ15.88
	接続方法	液側		—	フレア/ねじ接合継手
		ガス側		—	フレア/ねじ接合継手
設計圧力				MPa	4.15
保護装置	ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ，凍結防止サーモ				
据付け	固定	吊りボルト		—	M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。
	排水	ドレンポンプ		—	ドレンポンプ内蔵
		最大ヘッド		—	ユニット下面から850mm以下
		ドレン配管		—	VP25 (I.D.25,O.D.32)
	※固定部材，冷媒配管，ドレン配管，電源機器，各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。				
接続可能室外ユニット				—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ

リモコン	形式			—	RC-DX3D,RC-DX3F
	設定温度	冷房・ドライ		℃	18～30
		暖房		℃	18～30
パネル	標準	形式		—	TW-PSA-27W
		パネル色		—	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ
		マンセル(近似値)		—	6.8Y8.9/0.2
		外形寸法 高さ×幅×奥行	製品	mm	79(20) × 1,120 × 680
			梱包	mm	139 × 1,200 × 790
		重量		kg	8.5
	ラクリーナ	形式		—	TW-PSL-27W
		パネル色		—	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ
		マンセル(近似値)		—	6.8Y8.9/0.2
		外形寸法 高さ×幅×奥行	製品	mm	79(20) × 1,120 × 680
			梱包	mm	139 × 1,200 × 790
		重量		kg	10

【注意事項】
(1)冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
(2)運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
(3)運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値（Aスケール）です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
(4)（ ）内寸法は下記の高さ寸法を示しています。
[パネル]天井から露出する部分の寸法 [本体]天井内部の寸法
(5)ラクリーナの最大昇降長は４ｍ。10cm単位で設定可能です。
【対象パネル：ﾗｸﾘｰﾅ】
(6)冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-TW	PJB001Z797
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-TW-6W	PJB001Z817
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

図面	パネル仕様	標準	ラクリーナ	—	—
	外形図	PJB001Z904	PJB001Z906	—	—
	電気配線図	PJB001Z908	PJB001Z910	—	—
	リモコン	PJZ000Z378,PJZ000Z390			
	—	—			
	使用範囲	PJB001Z524			

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ
室内ユニット 天井埋込形 2方向吹出し

形式	FDTWP801LXZ	RoHS指令対応

発行者	名称	台数	記号
松本	仕様一覧表		
261027	図番 PJB001Z902 - 08	訂符	A