三菱重工

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 電源 | | | — | 200V 単相 50/60Hz |
| 冷房 | 能力 | | kW | 8.0 |
| | 定格消費電力 | | kW | 0.090 |
| | 定格運転電流 | | A | 0.66 |
| | 顕熱比 | | — | 0.65 |
| 暖房 | 能力 | | kW | 9.0 |
| | 定格消費電力 | | kW | 0.090 |
| | 定格運転電流 | | A | 0.66 |
| 室内ユニット | 外形寸法 高さ×幅×奥行 | 製品 | mm | 223(220) × 1,150 × 565 |
| | | 梱包 | mm | 298 × 1,324 × 651 |
| | 重量 | | kg | 28 |
| | 送風装置 | ファンタイプ×個数 | — | シロッコファン × 2 |
| | | 風量 冷房 | m3/min | P急:18 急:15 強:12 弱:10 |
| | | 風量 暖房 | | P急:18 急:15 強:12 弱:10 |
| | | 機外静圧 | Pa | 0 |
| | | モータ出力 | W | 70 |
| | 運転音 | 音響パワーレベル 冷房 | dB(A) | P急:65 急:61 強:56 弱:51 |
| | | 音響パワーレベル 暖房 | | P急:65 急:61 強:56 弱:51 |
| | | 音圧レベル 冷房 | dB(A) | P急:50 急:46 強:41 弱:36 |
| | | 音圧レベル 暖房 | | P急:50 急:46 強:41 弱:36 |
| | 補助電熱器 | | W | 取付不可 |
| | エアフィルター | | — | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ（防カビ仕様）<br>ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、洗浄可能 |
| | 風向調整 | 左右方向 | — | ー |
| | | 上下方向 | — | フリーフロー(リモコンから設定) |
| | ドレンパン | | — | 発泡PS＋エポキシ樹脂 |
| | IPコード | | — | IPX0 |
| | 付属品 | 平座金、ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ、ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ、断熱材<br>取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、ｲﾝﾀｰﾛｯｸ解除ﾋﾟﾝ | | | |
| 冷媒 | | | — | R32 |
| 冷媒配管 | サイズ | 液側 | mm | φ9.52 |
| | | ガス側 | mm | φ15.88 |
| | 接続方法 | 液側 | — | フレア/ねじ接合継手 |
| | | ガス側 | — | フレア/ねじ接合継手 |
| 設計圧力 | | | MPa | 4.15 |
| 保護装置 | ファンモータ：マイコン式過負荷保護<br>フロートスイッチ，凍結防止サーモ | | | |
| 据付け | 固定 | 吊りボルト | — | M10 x 4本<br>吊りボルト長さが長くなる場合は、<br>耐振補強を実施してください。 |
| | 排水 | ドレンポンプ | — | ドレンポンプ内蔵 |
| | | 最大ヘッド | — | ユニット下面から600mm以下 |
| | | ドレン配管 | — | VP25 (I.D.25,O.D.32) |
| | ※固定部材，冷媒配管，ドレン配管，電源機器，各配線は、<br>別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。 | | | |
| 接続可能室外ユニット | | | — | ビル空調マルチ 1LXZシリーズ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| リモコン | 形式 | | — | RC-DX3D |
| | 設定温度 | 冷房・ドライ | ℃ | 18～30 |
| | | 暖房 | ℃ | 18～30 |
| パネル | 標準 | 形式 | — | TS-PSA-3AW |
| | | パネル色 | — | ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ |
| | | マンセル(近似値) | — | 6.8Y8.9/0.2 |
| | | 外形寸法 高さ×幅×奥行 製品 | mm | 68(35) × 1,460 × 650 |
| | | 梱包 | mm | 326 × 836 × 742 |
| | | 重量 | kg | 28 |

【注意事項】

(1)冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。

(2)運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(3)運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値(Ａスケール)です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。

(4)( )内寸法は下記の高さ寸法を示しています。
[パネル]天井から露出する部分の寸法　[本体]天井内部の寸法

(5)冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

| オプション | 形式 | 図面 |
|---|---|---|
| ワイヤレスキット *1 | ー | ー |
| ワイヤレス受信部 *2 | LA-TS | PJC001Z409 |
| ワイヤレスリモコン | RCN-D5 | PJZ000Z324 |
| コンパクトリモコン | RCH-D3 | PJZ000Z271 |
| 人感センサキット | LB-KIT2 | PJZ000Z340 |
| ー | ー | ー |
| ー | ー | ー |
| ー | ー | ー |
| ー | ー | ー |
| ー | ー | ー |

*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 図面 | パネル仕様 | 標準 | ー | ー | ー |
| | 外形図 | PJC001Z523 | ー | ー | ー |
| | 電気配線図 | PJC001Z525 | ー | ー | ー |
| | リモコン | PJZ000Z378 | | | |
| | 冷媒検知警報器 | PJZ000Z377 | | | |
| | 使用範囲 | PJC001Z161 | | | |

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン　ビル用マルチ
室内ユニット　天井埋込形　１方向吹出し

| | | | |
|---|---|---|---|
| 形式 | FDTSP801LXZ | RoHS指令対応 | |
| 発行者 | 名称 | 台数 | 記号 |
| 松本 | 仕様一覧表 | | |
| 240808 | 図番 PJC001Z521 - 05 | 訂符 | - |