三菱重工

電源				—	200V 単相 50/60Hz
冷房	能力			kW	2.8
	定格消費電力			kW	0.090
	定格運転電流			A	0.60
	顕熱比			—	0.96
暖房	能力			kW	3.2
	定格消費電力			kW	0.090
	定格運転電流			A	0.60
室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行	製品		mm	280 × 750 × 635
		梱包		mm	325 × 917 × 736
	重量			kg	29
	送風装置	ファンタイプ×個数		—	シロッコファン × 1
		風量	冷房	m3/min	P急:13 急:10 強:9 弱:8
			暖房		P急:13 急:10 強:9 弱:8
		機外静圧		Pa	定格 100 最小:10 最大:200
		モータ出力		W	100
	運転音	音響パワーレベル	冷房	dB(A)	P急:66 急:61 強:59 弱:56
			暖房		P急:66 急:61 強:59 弱:56
		音圧レベル	冷房	dB(A)	P急:40 急:35 強:33 弱:30
			暖房		P急:40 急:35 強:33 弱:30
	補助電熱器			W	取付不可
	エアフィルター			—	現地調達 —
	風向調整	左右方向		—	—
		上下方向		—	—
	ドレンパン			—	発泡PS＋エポキシ樹脂
	IPコード			—	IPX0
	付属品	平座金、ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ、ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ 取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、ｲﾝﾀｰﾛｯｸ解除ﾋﾟﾝ			
冷媒				—	R32
冷媒配管	サイズ	液側		mm	φ6.35
		ガス側		mm	φ9.52
	接続方法	液側		—	フレア/ねじ接合継手
		ガス側		—	フレア/ねじ接合継手
設計圧力				MPa	4.15
保護装置	ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ，凍結防止サーモ				
据付け	固定	吊りボルト		—	M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。
	排水	ドレンポンプ		—	ドレンポンプ内蔵
		最大ヘッド		—	ユニット下面から850mm以下
		ドレン配管		—	VP25 (I.D.25,O.D.32)
	※固定部材，冷媒配管，ドレン配管，電源機器，各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。				
接続可能室外ユニット				—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ

リモコン	形式		—	RC-DX3D,RC-DX3F
	設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30
		暖房	℃	18～30
パネル	外観	形式	—	—
		パネル色	—	クロメートフリー鋼板
		マンセル(近似値)	—	—

【注意事項】
(1)冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
(2)運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
(3)運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値(Aスケール)です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
(4)リモコンRC-DX3D,RC-DX3Fから機外静圧設定を行ってください。
吹出口が丸ダクト仕様の場合は下表に従い、設定してください。
(5)冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

丸ダクト変換キット使用時の機外静圧設定(P28-56)

必要な機外静圧 (Pa)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定 (Pa)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
丸ダクト交換キット	U-UM-2A	PJG000Z217
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*1：ワイヤレスリモコンが付属されています。

図面					
	吹出口仕様	標準	丸ダクト	—	—
	外形図	PJG000Z831	PJG000Z835	—	—
	電気配線図	PJG000Z838	PJG000Z838	—	—
	リモコン	PJZ000Z378,PJZ000Z390			
	—	—			
	使用範囲	PJG000Z105			

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン　ビル用マルチ
室内ユニット　高静圧ダクト形

形式	FDUP281LXZ	RoHS指令対応

発行者	名称	台数	記号
松本	仕様一覧表		
図番	PJG000Z829 - 03	訂符	B
261027			