## ★三菱重工

18~30 18~30

クロメートフリー鋼板

°C

....<u> —</u>

冷房・ドライ

パネル色

マンセル(近似値)

暖

房

式

設定温度

ハネル

_									
	電源			_	200V 単相 50/60Hz				
		能	カ	kW	8. 0				
	冷 房	定格消	費電力	kW	0. 160				
	. 1	定格運	転電流	A	1. 30				
		顕 熱 比		_	0. 78				
		能	カ	kW	9. 0				
1	暖房	定格消費電力		kW	0. 160				
		定格運転電流		Α	1. 30				
	外形寸法	製	品	mm	280 × 950 × 635				
	高さX幅×奥行	梱	包	mm	325 × 1,117 × 736				
	重 量			kg	34				
		ファンタィ	イプ×個数		シロッコファン × 2				
			- 全臣		P急:24 急:19 強:15 弱:10				
	送風装置	風	量 □ パゟ	m3/min	P急:24 急:19 強:15 弱:10				
	Z.MAX E	機从	静圧	Pa	定格 100 最小:10 最大:200				
		モータ		W	130				
室				"	P急:68 急:62 強:58 弱:52				
主内		音響 パワーレベ,	冷房	dB (A)					
	運転音	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~~~		P急:68 急:62 強:58 弱:52				
=		音圧レベル	冷房 一	dB(A)	P急:44 急:38 強:34 弱:28				
ッ	暖房				P急:44 急:38 強:34 弱:28				
7	7	輔助 電 熱 暑	<b>5</b>	W	取付不可				
	3	エアフィルタ-	_	_	現地調達				
					_				
	風向調整	左右	方 向		_				
		上下	方 向	_	_				
	7	レンパ	ン	_	発泡PS+エポキシ樹脂				
	I	P = -	ド	_	IPX0				
	付属品			ぴカバー、ノ	バンド、ドレンホース、ホースクランプ				
	13 1/26 111			説明書、	ねじ接合継手、インターロック解除ピン				
	冷	媒		_	R32				
		サイズ	液側	mm	φ9.52				
	·A +# #7 65	91 ^	ガス側	mm	φ15.88				
	冷媒配管	+++++++	液側	_	フレア/ねじ接合継手				
		接続方法	ガス側	—	フレア/ねじ接合継手				
		設計圧力	•	MPa	4. 15				
	/n=#.#=		ファンモ	- - タ:マ	マイコン式過負荷保護				
	保護装置				チ、凍結防止サーモ				
		吊りボルト			M10 x 4本				
据付け	固定			_	吊りボルト長さが長くなる場合は、				
					耐振補強を実施してください。				
		ドレン	ポンプ		ドレンポンプ内蔵				
	排水	ドレンポンプ 最大へッド ドレン配管		l	ユニット下面から850mm以下				
	131. 11.			<u></u>	VP25 (I. D. 25, 0. D. 32)				
	◇田中却艹	冷媒配管.		電海機型					
					, 各配線は、 !!.てください.				
別売品をご利用いただくか、または現地   接続可能室外ユニット   -									
L	按 枕 叮 彤	主外 4 -	- ツト		ビル空調マルチ 1LXZシリーズ				

- (1)冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616:2015条件により運転した値です。
- (2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
- (3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616: 2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値(Aスケール)です。
- 実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
- (4)リモコンRC-DX3Dから機外静圧設定を行ってください。
- 吹出口が丸ダクト仕様の場合は下表に従い、設定してください。
- (5) 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。 冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

## 丸ダクト変換キット使用時の機外静圧設定(P71-90)

必要な機外静圧 (Pa)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定 (Pa)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110

図面	吹出口仕様	標準	丸ダクト	_	_				
	外 形 図	PJG000Z832	PJG000Z836	_	-				
	電気配線図	PJG000Z839	PJG000Z839	_	-				
	リモコン	PJZ000Z378							
	_	_							
	使 用 範 囲	PJG000Z105							

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
丸ダクト交換キット	U-UM-3A	PJG000Z217
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
_	_	_
_	_	ı
_	_	-
_	_	_

\*1:ワイヤレスリモコンが付属されています。

## 三菱重エサーマルシステムズ株式会社

		プ式パッケージエアコン 高静圧ダクト形	ビル	用マルチ	F			
形式	l‴∣ FDUP801LXZ			RoHS指令対応				
発行	者	名 称		台数		記号		
	松本	仕様一覧表						
		図 番				訂符		
2	250117	PJG000Z8	29	- 08	3	Α		