三菱重工

電源			—	200V 単相 50/60Hz
冷房	能力		kW	5.6
	定格消費電力		kW	0.08／0.10
	定格運転電流		A	0.40／0.50
	顕熱比		—	0.71
暖房	能力		kW	6.3
	定格消費電力		kW	0.08／0.10
	定格運転電流		A	0.40／0.50
室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行	製品	mm	630 × 1,196 × 225
		梱包	mm	680 × 1,245 × 275
	重量		kg	38
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン × 2
		風量 冷房	m3/min	急:14 強:12 弱:10
		風量 暖房	m3/min	急:14 強:12 弱:10
		機外静圧	Pa	0
		モータ出力	W	40
	運転音	音響パワーレベル 冷房	dB(A)	急:60 強:58 弱:57
		音響パワーレベル 暖房	dB(A)	急:60 強:58 弱:57
		音圧レベル 冷房	dB(A)	急:42 強:40 弱:39
		音圧レベル 暖房	dB(A)	急:42 強:40 弱:39
	補助電熱器		W	組込不可
	エアフィルター		—	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)
	風向調整	左右方向	—	—
		上下方向	—	—
	ドレンパン		—	ｽﾃﾝﾚｽ
	IPコード		—	IPX0
	付属品	固定金具、ﾀｯﾋﾟﾝねじ、ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞ、接種管、ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ 取扱説明書、据付説明書、ｲﾝﾀｰﾛｯｸ解除ﾋﾟﾝ		
冷媒			—	R32
冷媒配管	サイズ	液側	mm	φ6.35
		ガス側	mm	φ12.7
	接続方法	液側	—	フレア
		ガス側	—	フレア
設計圧力			MPa	4.15
保護装置		ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ		
据付け	固定	吊りボルト	—	—
	排水	ドレンポンプ	—	自然排水
		最大ヘッド	—	—
		ドレン配管	—	ＰＴ２０めねじ
	※固定部材，冷媒配管，ドレン配管，電源機器，各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。			
接続可能室外ユニット			—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ

リモコン	形式		—	RC-DX3D
	設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30
		暖房	℃	18～30
パネル	外観	形式	—	—
		パネル色	—	ｾﾗﾐｯｸﾎﾜｲﾄ
		マンセル(近似値)	—	N8.0

【注意事項】
(1)冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
(2)運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
(3)運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの正面前方1m，高さ1mの位置で測定した値(Ａスケール)です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
(4)冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1，L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*1：ワイヤレスリモコンが付属されています。

図面					
		標準	—	—	—
	外形図	PGD000Z209	—	—	—
	電気配線図	PGD000Z211	—	—	—
	リモコン	PJZ000Z378			
	—	—			
	使用範囲	PGD000Z040			

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン　ビル用マルチ
室内ユニット　床置形ローボーイ　露出形

形式	FDFLP561LXZ	RoHS指令対応	
発行者	名称	台数	記号
松本	仕様一覧表		
240808	図番 PGD000Z208 - 04		訂符 -