




記号	内	容
A	ガス配管接続□	φ19.05(フレア)
B	液配管接続□	φ9.52(フレア)
C1	ドレン配管接続□	VP25注(4)
C2	ドレン自然排水□	VP20
D	電源取入□	
E	吊りボルト	M10またはW 3/8
F	O A 取入□	
G	吹出分岐ダクト接続□ 加湿器接続□	



- 注(1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いています。
- (2) ラクリーナパネル、天井材はめ込みパネルの場合は、本体下面高さは93mmになります。
(高さ方向寸法は本図より30mm上方になります。)
- (3) 天井材はめ込みパネルには厚さ6~15mm、
一辺300mm以上の天井材をご使用ください。
- (4) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

適用機種 GHTWP140HD5			
形 式	GHTW	パネル	
発行者	名 称 室内機外形図(OUTLINE)		
北川	図 番	PJB000Z857	計 符 業 別 1/1