








リモコン(別売品)



記号	内 容
A	ガス配管接続 □ $\phi 15.88$ (フレア)
B	液配管接続 □ $\phi 9.52$ (フレア)
C1	ドレン配管接続 □ VP25注(4)
C2	ドレン自然排水 □ VP20
D	電源取入 □
E	吊りボルト M10またはW 3/8
F	O A 取入 □
G	吹出分岐ダクト接続 □ 加湿器接続 □





据付スペース



- 注(1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いています。
 (2) ラクリーナパネル、天井材はめ込みパネルの場合は、本体下面高さは93mmになります。
 (高さ方向寸法は本図より30mm上方になります。)
 (3) 天井材はめ込みパネルには厚さ6~15mm、一辺300mm以上の天井材をご使用ください。
 (4) VP25用接続ソケットを現地手配してください。





適用機種 GHTWP71.80.90HMD1			
形 式 GHTW	パネル TW-PSA-32W他		
発行 者	名 称 室内機外形図(OUTLINE)		
蛭川 991220	図 番 PJB000Z700	訂 符	業 別 1/1

リモコン(別売品)




ドレンホース
(付属品)
現地取付

記号	内 容
A	ガス配管接続 □ φ15.88(フレア)
B	液配管接続 □ φ9.52(フレア)
C1	ドレン配管接続 □ VP25注(2)
C2	ドレン自然排水 □ VP20
D	電源取入 □
E	吊りボルト M10またはW 3/8
F	O A 取入 □
G	吹出分岐ダクト接続 □ 加湿器接続 □





据付スペース








注(1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いています。
注(2) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

適用機種 GHTWP71.80.90HMD1			
形式 GHTW	パネル TW-PSL-38WD	名称 室内機外形図(OUTLINE)	
発行 991220	図番 PJB000Z744	訂 1/1	業 別



記号	内 容
A	ガス配管接続□ φ15.88(フレア)
B	液配管接続□ φ9.52(フレア)
C1	ドレン配管接続□ VP25注(2)
C2	ドレン自然排水□ VP20
D	電源取入□
E	吊りボルト M10またはW 3/8
F	O A 取入□
G	吹出分岐ダクト接続□ 加湿器接続□



注(1) 装置銘板は制御箱の下部側面に付いています。
 (2) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

適用機種 GHTWP71.80.90HMD1			
形式 GHTW		パネル TW-PSB-38W	
発行者 北川		名称 室内機外形図(OUTLINE)	
図番 00 326		訂符業 PJB000Z846 1/1	