









記号	内 容		
	機 種	P224	P280
A	冷媒ガス側付属配管接続口	φ19.05 (フレア)	
B	冷媒液側配管接続口	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)
C	配線取出口 (前・横)	φ30 2ヶ所	
D	配線取出口 (前・横)	φ45 2ヶ所	
E	配線取出口 (後)	φ50	
F	配管配線取出口	4ヶ所	
G	ドレン排水用穴	φ20 4ヶ所	
H	アンカーボルト用穴	M10用4ヶ所	

- 注 (1) 四面障壁は不可です。
(2) ユニツトは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下と してください。
(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
(4) ユニツト上部には、1m以上のスペースをとってください。
(5) 吹出口前面の障壁はユニツト高さ以下としてください。
(6) 装置銘板は正面右下についています。
(7) 冷媒ガス配管は付属のφ25.4接続用配管を使用し
現地配管と接続してください。
(8) 接続用付属配管を取り付ける場合は、付属の配管据付説明書を
御参照ください。



据付例				
寸 法	L1	I 開放	II 開放	III 600
	L2	300	5	開放
	L3	150	300	150
	L4	250	250	250



適用機種		FDCZP2246H, 2806H FDCZSP2246H, 2806H FDCVP2246H, 2806H FDCVSP2246H, 2806H		
形 式		FDC		
発行者		名 称 室外機外形図		
松本		図 番		訂 符 業 別
250207		PCB004Z891		1/1