




FM1	ファンモータ(サーモ付)
CF1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交換センサー(赤・Uベンド)
ThI-R2	熱交換センサー(黄・キョヒラリ)
ThI-R3	熱交換センサー(黒・ガスヘッド)
ThC	リモコン付露りミスタ
TrI	トランス
SM	ステップモータ(電子制御用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	ドレンポンプ試運転
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切換
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加湿器ドレン運転切換
LED・1	表示灯(赤・点表示)
LED・2	表示灯(緑・マイコン正常表示)
F	ヒューズ
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	リモコン出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
CnA~Z	コネクタ(口印)
TB	端子台(口印)
■印	印線接続子

記事1. ———は現地配線を示します。

2. TB (A), (B) は信号用端子台(5V)です。

3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²x2心(A, B)を使用してください。

4. 信号線は電源線と分離してください。

5. リモコン配線は0.3mm²x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。

やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の“リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種			
GRCP221M7, 281M7, 361M7			
形式	GRC	パネル	R-PNLW-13W
発行者	笠原	名 称	室内機配線図(WIRING)
041210	PJR001Z924	図 番	1/1