


SW1	機能切替スイッチ	図参照			
JP5	火炎検出器切替ｼｬﾝﾊﾟ	AFD			
JP3	センサ切替	FL			
JP1	機種切換ジャンパー	NO.6			
FR	フレームロッド				
T_r	電源トランス	KCH-1 （200V）			
C N	コネクタ				
CB1	制御基板	KCH3-V3			
CB2	操作基板	KCH1 109-03			
PS	風圧スイッチ	05:C4065A204、08~10:C4065A212			
TH1	室温検知サーミスタ	KTEC-41-K1			
EmS	感震器	D7H-B1			
HLS	リミットスイッチ	15C-1654	0500：130℃ 0800~1000：110℃		
TH2	送風用サーミスタ	PT-51F			
V-Ⅱ	Hi-Lo切替弁	WS-103P	WS-104-300		
V-Ⅰ、Ⅱ	主電磁弁	(0500F・D用)	(0800~1000F・D用)		
$I G_T$	着火トランス	200V／16kV			
BM	燃焼用電動機	単相 200V 2P			
F	ガラス筒ヒューズ	10A			
NFB	ノーヒューズブレーカ	BL-2C 6A			
52F 51F	FM用電磁開閉器	MSO-T10 2.1A	MSO-T10 3.6A	MSO-T10 6.6A	MSO-T12 9.0A
F M	送風用電動機	3相200V 4P0.4kW	3相200V 4P0.75kW	3相200V 4P1.5kW	3相200V 4P2.2kW
記号	名 称	0500F	0500D 0800F	0800D 1000F	1000D
		仕 様			

設計	小山	製図	水野	製図 佐久間 2021.2.5
型式 0500~1000 G F・D	製品・製造コード		尺度 ／	改訂 B
名称 配 線 図			図番 XRF20136	品番 ／
STD(2021年~)				