







- 注(1) 装置銘板は制御箱の横の側板に貼付してあります。
 (2) VP25用接続ソケットを現地手配してください。



記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 19.05$ (フレア)
B	冷媒液側配管 $\phi 9.52$ (フレア)
C	ドレン配管接続口 VP25 注(2)
D	電源取入口 $\phi 25$
E	吊りボルト M10
F	点検口 (600X600)
G	点検口 (900X1360)

リモコン (別売品)



適用機種	GHUP140HMD6
形 式	GHU
発行者	長谷川
図 番	PJD000Z939
名 称	室内機外形図 (OUTLINE)
訂 符	1/1
業 別	1