



FM _i 1,2	ファンモータ(サーモ付)
CF _i 1,2	FM _i 用コンデンサ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー(赤・Uベンド)
ThI-R2	熱交センサー(黄・キャピラリ)
ThI-R3	熱交センサー(黒・ガスヘッダ)
TrI	トランス
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	外部入力切換
SW5-2	暖房設定温度補正
SW6	機種容量切換
J5	運転許可禁止切換
J8	フィルタサイン
ThC	リモコン付属サーミスタ
LED・1	表示灯(赤-点検表示)
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
F	ヒューズ
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
H ₀	グリルヒータ
FH	電流ヒューズ
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
TB	端子台(O印)
CnA~Z	コネクタ(O印)
■印	閉端接続子

- 記事1. ----- は現地配線を示します。
- TBの(A)(B)は信号線用端子台(5V)です。
 - 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²x2心(A),(B)を使用してください。
 - 信号線は電源線と分離してください。
 - リモコン配線は0.3mm²x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、<客先納入仕様書>中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種		GHESP140HMD6	
形式	GHES	⊕ ⊖	
発行者	名称	室内機配線図(WIRING)	
長谷川	図番	PFA003Z255	訂符 票別
040213			1/1