



適用機種 GKP281M7, 361M7, 451M7			
形 式 GK			
発行者 笠原 041210	名 称 室内機配線図 (WIRING)		
図 番 PHA000Z882	訂 符 		葉 別 1 / 1

- 記事 1. ---は現地配線を示します。
2. TB(A),(B)は信号用端子台(5V)です。
3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は $0.75\sim 2\text{mm}^2 \times 2\text{心}$ (A),(B)を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は $0.3\text{mm}^2 \times 3\text{心}$ とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の“リモコン”の項目をご覧ください。