



- 注(1)配管はフレア接続
(2)配線は端子台接続
(3)電源線と信号線は
分離してください。
(4)装置銘板は制御箱蓋の
表面に付いています。

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管(付属) $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷 媒 液 側 配 管 $\phi 9.52$ (フレア)
C	ドレン配管(付属) PT20Aめねじ 360mm
D	壁 面 固 定 用 穴 M10
E	床面固定用金具(付属) M8

適用機種			
GHFUP71HMD5			
形式		GHFU 	
発行者		名 称	
北川		室内機外形図(OUTLINE)	
図 番		記 符 業 別	
02 130 PFA002Z942		1 / 1	