




記号説明

記号	名称
CNB~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1,2	ヒューズ
FM1	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
HS	湿度センサ
JSL1	スーパーリンク (予備) 切換
LED・2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤-点検表示)
LM1~4	ルーバモータ
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
SW7-2	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW7-3	室内アドレスNo.100の位
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	吸込空気温度センサ
Th1-AF	吹出空気温度センサ
Th1-R1,2,3	熱交温度センサ
UV-C	UV-C LED

記事 1. --- は現地配線を示します。

- TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、ネットワーク信号線) です。
- 室内外接続線は、室外ユニット配線図をご覧ください。
- リモコンを別の場所に設置する場合、またはリモコンを複数 (親・子) 使用する場合。
 - ① リモコン配線は $0.3\text{mm}^2 \times 2$ 心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。
 - ② リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
- スーパーリンク集中制御から最も遠い室内ユニットまでの信号線長さは、1000m以内。

- スーパーリンク信号線はシールド線を使用して両端アース接続してください。
スーパーリンクネットワーク全体の信号線の長さは、
 - ・シールド線太さ 0.75mm^2 を使用する場合は1500m以内
 - ・シールド線太さ 1.25mm^2 を使用する場合は1000m以内
- リモコン配線、ネットワーク信号線は内外接続線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	FDTZP636S, 716S, 806S, 1606S
形式	FDT
パネル	T-PSA-6AW, 6AB, 6AC
発行者	松本
名称	室内機配線図 (WIRING)
図番	241126
訂正	PJF000Z863
葉別	1/1