

床置形 GHFP_HD5 床置ダクト形 GHFP_HTD5 シリーズ <冷媒R407C>

(50/60Hz)

系 統						
形 式				GHFP280HD5	GHFP280HTD5	GHFP560HTD5
電 源				3 相 200V 50 / 60Hz	3 相 200V 50 / 60Hz	3 相 200V 50 / 60Hz
能 力	冷 房	kW	28.0	28.0	56.0	
	暖 房		33.5	33.5	67.0	
電気特性	消費電力	冷 房	0.6 / 0.7	0.9 / 1.2	2.3 / 3.2	
		暖 房	0.6 / 0.7	0.9 / 1.2	2.3 / 3.2	
	運転電流	冷 房	2.1 / 2.6	4.5 / 4.6	9.5 / 10.4	
		暖 房	2.1 / 2.6	4.5 / 4.6	9.5 / 10.4	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1,820 × 1,360 × 560	1,700 × 1,360 × 560	1,870 × 1,850 × 750	
質 量		kg	204	194	460	
パ ネ ル 色 (マンセル)			前面ﾊﾞｯｼﾞ: コロシｱﾑﾎﾜｲﾄ (N8近似) 側面ﾊﾞｯｼﾞ:ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ (N7近似)	前面ﾊﾞｯｼﾞ: コロシｱﾑﾎﾜｲﾄ (N8近似) 側面ﾊﾞｯｼﾞ:ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ (N7近似)	前面ﾊﾞｯｼﾞ: コロシｱﾑﾎﾜｲﾄ (N8近似) 側面ﾊﾞｯｼﾞ:ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ (N7近似)	
熱 交 換 器			銅ﾊﾞｲﾌﾞｽﾘｯﾄﾌｲﾝ式	銅ﾊﾞｲﾌﾞｽﾘｯﾄﾌｲﾝ式	銅ﾊﾞｲﾌﾞｽﾘｯﾄﾌｲﾝ式	
冷 媒 制 御			電子膨張弁＋ｷｬﾋﾞﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ	電子膨張弁＋ｷｬﾋﾞﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ	電子膨張弁＋ｷｬﾋﾞﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ	
送風装置	風 量	m ³ /min	急: 90 / 90	急: 90 / 90	急: 180 / 180	
	機 外 静 圧	Pa	0 (高速ﾀｯﾌﾟ時 40 / 70)	150 / 260	120 / 300	
運転調整	定格出力 × 台	W × 台	480	1500	3700	
	操作スイッチ		リモートｺﾝﾄﾛｰﾗ RCD-HKX	リモートｺﾝﾄﾛｰﾗ RCD-HKX	リモートｺﾝﾄﾛｰﾗ RCD-HKX	
	温度調節		マイｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	マイｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	マイｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	
	表示		液晶表示 <ﾘﾓｺﾝ>	液晶表示 <ﾘﾓｺﾝ>	液晶表示 <ﾘﾓｺﾝ>	
	表示灯		緑色: 運転 赤色: 点検 <ﾘﾓｺﾝ>	緑色: 運転 赤色: 点検 <ﾘﾓｺﾝ>	緑色: 運転 赤色: 点検 <ﾘﾓｺﾝ>	
運 転 音		dB(A)	急: 53 / 54	急: 61 / 65	急: 64 / 68	
補 助 電 熱 器		kW	組込不可能	組込不可能	組込不可能	
エアフィルタ			ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ(洗浄可能)	ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ(洗浄可能)	ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ(洗浄可能)	
冷媒配管	ガ ス 側	φ mm	φ 28.58 (ろう付)	φ 28.58 (ろう付)	φ 38.1 (ろう付)	
	液 側		φ 12.7 (ろう付)	φ 12.7 (ろう付)	φ 19.05 (ろう付)	
冷 媒			R 4 0 7 C	R 4 0 7 C	R 4 0 7 C	
ドレン排水			自然排水 上部 PT1×1(25A) 下部 PT3/4×1(20A)	自然排水 上部 PT1×1(25A) 下部 PT3/4×1(20A)	自然排水 上部 PT1×1(25A) 下部 PT3/4×1(20A)	
防音・防振・断熱			送風用電動機: 防振ゴム ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ: 断熱材付	送風用電動機: 防振ゴム ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ: 断熱材付	送風用電動機: 防振ゴム ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ: 断熱材付	
保 護 装 置			ﾌｧﾝﾍﾞｰﾀ: ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ 凍結防止ｻｰﾓ	ﾌｧﾝﾍﾞｰﾀ: 過電流継電器 凍結防止ｻｰﾓ	ﾌｧﾝﾍﾞｰﾀ: 過電流継電器 凍結防止ｻｰﾓ	
外 形 図			PAA001Z531	PAA001Z533	PAB000Z743	
電 気 配 線 図			PAA001Z532	PAA001Z534	PAB000Z744	
接続可能室外ユニット			G H Pﾊｯｹｰｼﾞｼﾘｰｽﾞ	G H Pﾊｯｹｰｼﾞｼﾘｰｽﾞ	G H Pﾊｯｹｰｼﾞｼﾘｰｽﾞ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8616条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHFP280HD5, 280HTD5, 560HTD5		
形 式		GHFP_HD5 GHFP_HTD5		
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION		
	図 番	北川	訂 符	業 別
'02.2.22	P A A 0 0 1 Z 6 2 0			1 / 1