



SW5-1	ON	運転入力	┌ 反転 ┐ 無効
	OFF		└ 運転 ┘ 停止
SW5-2	ON	設定温度 +3	
	OFF	通常	
SW5-3	ON	ドレンモータON	
	OFF	ドレンモータOFF	
SW6	ヒーポン機種切換		
J3	サーモOFF時ファン制御		
J4	フィルタサイン		
J5	運転許可禁止切換		
J6	膨張弁開度切換		
J7	形式切換		
CnA ~ Z	コネクタ (口印)		

記事

1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. ----- は、現地配線を示します。
3. TBの④⑤は信号線用端子台(5V)です。
4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は、 $0.75 \times 2 \text{ mm}^2 \times 2 \text{ 心}$ (④⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。