



1. ----- は、現地配線を示します。
2. TBの①、② は信号線用端子台（5V）です。
3. 信号線（室内、外間接続、及び室内ユニット間接続線）は
0.75~2mm²×2芯（①、②）を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
＜客先納入仕様書＞中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種 GWUP1121M7, 1401M7, 2241M7 GWUP2801M7			
形 式 GWUP			
発行者 佐々倉	名 称 室内機配線図 (WIRING)		
050307	図 番 PGC000Z302	訂 符	葉 別 1 / 1