



記号説明

記号	名称
CF1,2	FM1用コンデンサ
CNB~Z	コネクタ
F	ヒューズ
FM1,2	ファンモータ(サーモ付)
LED・2	表示灯(緑~マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤~点検表示)
LM	ルーバモータ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック
SW7-3	冷媒センサ接続
TB1	端子台(電源)(□印)
TB2	端子台(通信)(□印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-R1,2,3	熱交温度センサ
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X5	LM用リレー
■印	閉端接続子
52FL,M,H	FM

記事

1. ---- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台(室内外接続線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線)です。
3. 室内外接続線は、室外ユニット配線図をご覧ください。
4. リモコンを別の場所に設置する場合、またはリモコンを複数(親・子)使用する場合。
 - ① リモコン配線は0.3mm²×2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。
 - ② リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	FDFZP2245, 2805	
形式	FDF	
発行者	名称	室内機配線図(WIRING)
松本	図番	231208 PGA000Z862
	訂符	1/1