

冷房、暖房能力、電気特性、ガス消費量および運転音はJIS B 8627条件によります。実際に据付けた場合の運転音は、周囲の騒音や建物の反響を受け、表示値より大きな場合があります。

記事2. 冷媒盤では出荷時の封入量を示し、基準冷媒量(配管0.17kg)です。
現地接続配管分の冷媒は封入しておりません。配管量、配管径に応じた冷媒を現地で封入して下さい。

配管4. 冷媒配管“分岐”部品(別売品) 組み合わせ台数・分岐方式(分岐管又はベツダ)により選定して下さい。

室外ユニット外形図 PCL000Z816

電気配線図 PCL000Z817