

[ゼンジョGHPマルチ・室外ユニット]

(50/60Hz)

系 統			GP2241MP7	GP2801MP7
電 機	形 式		単相又は三相 200V 50/60Hz	
	外 寸 (高さ×奥行×幅)	mm	2100×890×1424	
	製 品 質 量	kg	580	
	冷 房 能 力	kW	22.4	
低 温	暖 房 能 力	kW	25.0	
	暖 房 能 力	kW	26.5	
騒 音	音 量	dB(A)	56(サイレントモード:54)	
	運 転 電 流	A	20	
電 機 特 性	電 流	A	単相:3.8、三相:2.2	
	電 流	A	単相:4.0、三相:2.3	
	電 流	kW	0.70	
	電 流	kW	0.73	
燃 料	燃 料	種 類	冷 房:92、暖 房:91	
	燃 料	種 類	LPガス(い号プロパン)	
エ ン ジ ン	燃 料	種 類	14.3	
	燃 料	種 類	16.4	
	燃 料	種 類	水 冷 立 型 4 サ イ ク ル 3 気 筒 OHV	
	燃 料	種 類	0.952	
配 管 関 係	配 管	種 類	6.0	
	配 管	種 類	三菱重工GHPオイル・35	
圧 縮 機	回 転 数	回/分	冷 房:1200~1800、暖 房:1200~2350	
	回 転 数	回/分	冷 房:1200~1800、暖 房:1200~2800	
エ ン ジ ン	回 転 数	回/分	AC/DC変換方式DCスタータ	
	回 転 数	回/分	防振ゴム	
配 管 関 係	配 管	種 類	9.52(ろう付接続)	
	配 管	種 類	R 3/4	
圧 縮 機	回 転 数	回/分	φ30	
	回 転 数	回/分	スクロール×2	
エ ン ジ ン	回 転 数	回/分	冷 房:2040~3060、暖 房:2040~3995	
	回 転 数	回/分	冷 房:2040~3060、暖 房:2040~4760	
水 ポ ンプ	回 転 数	回/分	0.052×2	
	回 転 数	回/分	4.0(NL10)	
エ ン ジ ン	回 転 数	回/分	三菱重工GHPクーラント(SA02374)	
	回 転 数	回/分	15.0	
水 ポ ンプ	回 転 数	回/分	65%(-35)	
	回 転 数	回/分	DCブラシレスキャンドポンプ	
エ ン ジ ン	回 転 数	回/分	25.0(8.5)	
	回 転 数	回/分	水 冷	
冷 媒	回 転 数	回/分	R410A	
	回 転 数	回/分	12.5	
容 積	回 転 数	回/分	電子膨張弁+キャピラリー	
	回 転 数	回/分	ボリバベルト×2	
送 風 機	回 転 数	回/分	10~100	
	回 転 数	回/分	8~100	
接 続 可 能	回 転 数	回/分	プロペラファン×2	
	回 転 数	回/分	290	
法 定	回 転 数	回/分	P112~P291	
	回 転 数	回/分	1~13	
差 装 色	回 転 数	回/分	2.5	
	回 転 数	回/分	パベルスグレー(-8.4Y8.4/0.8近似)	

- 記事1. 冷房・暖房能力、電気特性および燃料消費量はJIS-B-8627条件によります。
2. 冷媒量は出荷時の封入量を示し、基準冷媒量(配管0m時)です。
3. 保護装置
現場接続配管分の冷媒は封入しておりません。配管長、配管径に応じた冷媒を現地に封入して下さい。

- ・ユニット保護
・高圧圧力
・低圧圧力
・通信
・吐出温度
・エンジン過回転
・エンジン低回転
・マイコン暴走
・センサ断線
・エンジン保護
・エンジン冷却水温度
・エンジン油圧
・センサ断線

4. 冷媒配管“分岐”部品(別売品)
組合せ台数・分岐方式(分岐管又はヘッダ)により選定して下さい。
5. 運転音はJIS-B-8627に準拠し無響音室換算した値です。
実際に据付けた場合は周囲の騒音を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GCP2241MP7, 2801MP7	
形 式	GC		
発行者	名 称	要目表(室外ユニット)	
佐々倉	図 番	SPECIFICATION	
05.12.22	訂 符	B	
PCL000Z707		製 別	
		1/1	

室外機外形図
PCL000Z713(GCP2241MP7)
PCL000Z715(GCP2801MP7)
電気配線図
PCL000Z717