



- 注
- ユニットは必ず基礎ボルトで固定してください。
 - ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
 - 左右連続設置する時はユニット間を50mmあけてください。また、4台以上連続設置する時は、3台ごとにユニット間を350mmあけてください。
 - 四面障壁は不可です。
 - ユニットの傾斜勾配が1/200以下となるように設置してください。
 - 装置銘板は正面下方についています。
 - 冷媒配管はガス側のみ、エルボを付属しています。
 - 防振架台の取付は防振架台の据付説明書をご参照ください。
 - エンジン交換を行う場合に備え、幅800mm以上のエンジン搬入経路を確保してください。

適用機種	GHCP450HMT6, HKMT6	
	GHCP450HMT6-Y	
形式	GHC	⊙ ⊙
発行者	名称	室外機外形図 (OUTLINE)
長谷川	図番	PCL000Z471
03.226	訂符	A
	業別	1/1