三菱重工パッケージエアコン　〔空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式床置形〕　　要　目　表

形式			室内ユニット　ASJ1400H	室外ユニット　AUCJ450H×3台
電源			3相　200V　50/60Hz	
能力		kW	冷房　125／140　暖房	132／150　(－ ／ －)
運転電流		A	冷房　154／178　暖房	139／155　(－ ／ －)
消費電力		kW	冷房　43.5／55.5　暖房	37.8／48.1　(－ ／ －)
力率		%	冷房　82／90　暖房	79／90　(－ ／ －)
始動電流		A	454／430	
運転音		dB	76／78	63／64
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1816×2136×1383	1490×1100×1100
	分割出来る高さ		分割不可能	分割不可能
塗装色			外板一式:ｺﾛｼｱﾑﾎﾜｲﾄ (ﾏﾝｾﾙN8近似)	外板一式：ﾎﾟｰﾗﾎﾜｲﾄ (ﾏﾝｾﾙ2.5Y8.5/1近似)
製品質量		kg	1085	165
送風装置	風量	m^3/min	450／450	250／250
	機外静圧	Pa	110／380	0／0
	電動機出力	W	11 kW	700
圧縮用電動機出力		kW	10.8×3	―――
能力制御		%	100-67-33-0 (台数制御)	―――
冷媒制御			温度式自動膨張弁	キャピラリチューブ
電熱器		kW	―――	―――
加湿器			取付可能	―――
冷媒		kg	14.4×3(R-22, 配管5m分封入済)	―――
エアフィルタ			プラスチック（洗浄式）	―――
空気吸込口			後面 (ﾀﾞｸﾄ接続)	左右側面，後面
空気吹出口			上面 (ﾀﾞｸﾄ接続)	上面
冷媒配管制限	片道長さ	m	40以内	
	高さ		25以内（室外ユニットが下の場合は、15以内）	

注１．性能はJIS B 8616に基づく値です。
　２．暖房運転（　　）内は、補助電熱器作動時の値です。
　３．運転音は、 JIS B 8616 に準拠し室内ﾕﾆｯﾄは恒温室、室外ﾕﾆｯﾄは無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

室内ﾕﾆｯﾄ外形図　PAX000Z035
室外ﾕﾆｯﾄ外形図　PCD000Z321
配　線　図　PAX000Z032