耐重塩害仕様／暖ガンハイパーインバーター機シリーズ室外ユニット仕様書

形式	FDCKS	ヒートポンプ… P806H, P1126H

部品名		
外板	80, 112	塗装用亜鉛メッキ鋼板＋塗装（総合塗膜厚さ70μm以上） 下塗：カチオン電着塗装, 上塗：ポリエステル系塗料粉体塗装 ※塗装色　スタッコホワイト（マンセル4, 2Y7, 5/1, 1近似）
底板	80, 112	Zn-Al-Mg合金メッキ鋼板＋塗装（総合塗膜厚さ70μm以上） 下塗：カチオン電着塗装, 上塗：ポリエステル系塗料粉体塗装 ※塗装色　スタッコホワイト（マンセル4, 2Y7, 5/1, 1近似）
ファンガード	80, 112	鉄線＋樹脂コーティング
ファン		プラスチック
ファンモータ	80, 112	亜鉛メッキ鋼板＋プラスチック＋防錆剤塗布
モータベース	80, 112	外板と同じ
熱交換器	フィン	高耐食仕様プレコートアルミ（青色）
	配管	銅管＋防錆剤塗布
	側板	亜鉛メッキ鉄板＋防錆剤塗布
圧縮機	80, 112	鋼管・銅管＋焼付塗装＋防錆剤塗布
レシーバ		鋼管・銅管＋焼付塗装＋防錆剤塗布
基板	80, 112	全ての基板　CEM3銅張積層板＋防湿剤塗布
電装品箱	80, 112	外板と同じ
仕切板	80, 112	外板と同じ
操作弁ブラケット	80, 112	外板と同じ
ネジ	80, 112	外側：ステンレス＋亜鉛コーティング＋クロメート処理（＋フッ素コーティング） 鉄鋼＋ジオメット処理 内側：ステンレス＋亜鉛コーティング＋クロメート処理（＋フッ素コーティング）
他　（機能品, 銘板など）		標準機と同じ

記事

1. 「耐重塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。
2. 左表にて＿下線は、標準機仕様と異なる点を示します。
3. 据付時のご注意
（a）建物の風下や軒下等に設置してください。
（b）海岸線に設置する場合直接潮風が当たらないように防風板等を設けてください。
（c）水はけのよい場所に設置してください。
（d）据付時についた傷は補修してください。
（e）取り外したサービスパネル取り付けのネジは、作業終了後に確実に締め付けられていることを確認してください。
4. メンテナンス時のご注意
シーズンオフなどで長期間ユニットを停止する場合はユニットにカバーをかける等の処置をしてください。

適用機種	FDCKSP806H, 1126H		
形式	FDC		
発行者	名称		
松本	耐重塩害仕様		
260324	図番 PCA002Z112	訂符	葉別 1/1