三菱重工

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源 |  |  |  | — | 200V 単相 50/60Hz |
| 冷房 | 能力 |  |  | kW | 2.8 |
|  | 定格消費電力 |  |  | kW | 0.090 |
|  | 定格運転電流 |  |  | A | 0.45 |
|  | 顕熱比 |  |  | — | 0.82 |
| 暖房 | 能力 |  |  | kW | 3.2 |
|  | 定格消費電力 |  |  | kW | 0.090 |
|  | 定格運転電流 |  |  | A | 0.45 |
| 室内ユニット | 外形寸法 高さ×幅×奥行 | 製品 |  | mm | 275(325) × 820 × 620 |
|  |  | 梱包 |  | mm | 315 × 997 × 693 |
|  | 重量 |  |  | kg | 20 |
|  | 送風装置 | ファンタイプ×個数 |  | — | ターボファン × 1 |
|  |  | 風量 | 冷房 | m3/min | P急:14.5 急:12 強:10 弱:9 |
|  |  |  | 暖房 |  | P急:14.5 急:12 強:10 弱:9 |
|  |  | 機外静圧 |  | Pa | 0 |
|  |  | モータ出力 |  | W | 30 |
|  | 運転音 | 音響パワーレベル | 冷房 | dB(A) | P急:57 急:53 強:49 弱:46 |
|  |  |  | 暖房 |  | P急:57 急:53 強:49 弱:46 |
|  |  | 音圧レベル | 冷房 | dB(A) | P急:42 急:38 強:34 弱:31 |
|  |  |  | 暖房 |  | P急:42 急:38 強:34 弱:31 |
|  | 冷媒センサ |  |  | — | 内蔵 |
|  | 補助電熱器 |  |  | W | 取付不可 |
|  | エアフィルター |  |  | — | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ（防カビ仕様）<br>ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、洗浄可能 |
|  | 風向調整 | 左右方向 |  | — | − |
|  |  | 上下方向 |  | — | フリーフロー(リモコンから設定) |
|  | ドレンパン |  |  | — | 発泡PS＋エポキシ樹脂 |
|  | IPコード |  |  | — | IPX0 |
|  | 付属品 | 平座金、ﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞ、ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ、ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ<br>断熱材、取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、ｲﾝﾀｰﾛｯｸ解除ﾋﾟﾝ |  |  |  |
| 冷媒 |  |  |  | — | R32 |
| 冷媒配管 | サイズ | 液側 |  | mm | φ6.35 |
|  |  | ガス側 |  | mm | φ9.52 |
|  | 接続方法 | 液側 |  | — | フレア/ねじ接合継手 |
|  |  | ガス側 |  | — | フレア/ねじ接合継手 |
| 設計圧力 |  |  |  | MPa | 4.15 |
| 保護装置 | ファンモータ：マイコン式過負荷保護<br>フロートスイッチ，凍結防止サーモ |  |  |  |  |
| 据付け | 固定 | 吊りボルト |  | — | M10 x 4本<br>吊りボルト長さが長くなる場合は、<br>耐振補強を実施してください。 |
|  | 排水 | ドレンポンプ |  | — | ドレンポンプ内蔵 |
|  |  | 最大ヘッド |  | — | ユニット下面から750mm以下 |
|  |  | ドレン配管 |  | — | VP25 (I.D.25,O.D.32) |
|  | ※固定部材，冷媒配管，ドレン配管，電源機器，各配線は、<br>別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。 |  |  |  |  |
| 接続可能室外ユニット |  |  |  | — | ビル空調マルチ 1LXZシリーズ |

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| リモコン | 形式 |  |  | — | RC-DX3F |
|  | 設定温度 | 冷房・ドライ |  | ℃ | 18～30 |
|  |  | 暖房 |  | ℃ | 18～30 |
| パネル | 標準 | 形式 |  | — | TW-PSA-27W |
|  |  | パネル色 |  | — | ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ |
|  |  | マンセル(近似値) |  | — | 6.8Y8.9/0.2 |
|  |  | 外形寸法 高さ×幅×奥行 | 製品 | mm | 79(20) × 1,120 × 680 |
|  |  |  | 梱包 | mm | 139 × 1,200 × 790 |
|  |  | 重量 |  | kg | 8.5 |
|  | ラクリーナ | 形式 |  | — | TW-PSL-27W |
|  |  | パネル色 |  | — | ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ |
|  |  | マンセル(近似値) |  | — | 6.8Y8.9/0.2 |
|  |  | 外形寸法 高さ×幅×奥行 | 製品 | mm | 79(20) × 1,120 × 680 |
|  |  |  | 梱包 | mm | 139 × 1,200 × 790 |
|  |  | 重量 |  | kg | 10 |

【注意事項】

(1)冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
(2)運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
(3)運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値(Ａスケール)です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
(4)( )内寸法は下記の高さ寸法を示しています。
[パネル]天井から露出する部分の寸法　[本体]天井内部の寸法
(5)ラクリーナの最大昇降長は４ｍ。10cm単位で設定可能です。
【対象パネル：ﾗｸﾘｰﾅ】
(6)室内機内蔵の冷媒センサまたは冷媒検知警報器が漏えいしたR32冷媒を検知した場合、
リモコンRC-DX3Fまたは冷媒検知警報器から、ブザー音と赤色LEDによる警報を発します。
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

| オプション | 形式 | 図面 |
|---|---|---|
| ワイヤレスキット　*1 | − | − |
| ワイヤレス受信部　*2 | LA-TW | PJB001Z797 |
| ワイヤレスリモコン | RCN-D5 | PJZ000Z324 |
| コンパクトリモコン | RCH-D3 | PJZ000Z271 |
| 人感センサキット | LB-TW-6W | PJB001Z817 |
| 冷媒検知警報器 | RLD-KIT | PJZ000Z377 |
| 安全遮断弁 | SV-KIT-S1, L1 | PJZ000Z375 |
| − | − | − |
| − | − | − |
| − | − | − |

*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

| 図面 | パネル仕様 | 標準 | ラクリーナ | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 外形図 | PJB001Z904 | PJB001Z906 | − | − |
|  | 電気配線図 | PJB001Z935 | PJB001Z936 | − | − |
|  | リモコン | PJZ000Z390 |  |  |  |
|  | — | — |  |  |  |
|  | 使用範囲 | PJB001Z524 |  |  |  |

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン　ビル用マルチ
室内ユニット　天井埋込形　２方向吹出し

| 形式 | FDTWP281LXZA | RoHS指令対応 |  |
|---|---|---|---|
| 発行者 | 名称 | 台数 | 記号 |
| 松本 | 仕様一覧表 |  |  |
|  | 図番 |  | 訂符 |
| 260709 | PJB001Z934 - 03 |  | - |