

記事 1. — は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台（電源線）、TB2は弱電用端子台（リモコン線、ネットワーク信号線）です。

3. リモコン配線は 0.3mm^2 X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン〈納入仕様書〉をご覧ください。

4. ネットワーク（スーパーリンク）信号線は、

- ・シールド線、太さ 0.75mm^2 を使用する場合は1500mまで
- ・シールド線、太さ 1.25mm^2 を使用する場合は1000mまで

5. リモコン配線、ネットワーク信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

6. 2点鎖線内（※1印）の回路は人感センサ（オプション）無しの場合配線されていません。

記 号	名 称
CNA～Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1,3	ヒューズ（電源基板）
F1	ヒューズ（ラクリーナ基板）
FMi	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
HS	湿度センサ
JSL1	スーパーリンク（予備）切換
LED・2	表示灯（緑－マイコン正常表示）
LED・3	表示灯（赤－点検表示）
LM1～4	ルーバモータ
M1～4	ラクリーナモータ
PIS	人感センサ
PS1,2	パネルスイッチ
RS	冷媒センサ
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
SW7-4	冷媒センサ設定
TB1	端子台（電源）（口印）
TB2	端子台（通信）（口印）
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気温度センサ
Thi-R1,2,3	熱交換温度センサ
WS1～4	ラクリーナワイヤゆるみ検知スイッチ
■印	閉端接続子
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1～4用リレー

適用機種		FDTWP221LXZA, 281LXZA, 361LXZA FDTWP451LXZA, 561LXZA, 711LXZA FDTWP801LXZA		
形式		FDTW	パネル	TW-PSL-27W 
発行者		名称 室内機配線図 (WIRING)		
松本		図番	訂符	業別
260731		PJB001Z936		1/1