

記 号	名 称
CNA~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1,3	ヒューズ（電源基板）
FM1	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
HS	湿度センサ
JSL1	スーパーリンク（予備）切換
LED・2	表示灯（緑—マイコン正常表示）
LED・3	表示灯（赤—点検表示）
LM1~4	ルーバモータ
PIS	人感センサ
RS	冷媒センサ
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定／旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
SW7-4	冷媒センサ設定
TB1	端子台（電源）（口印）
TB2	端子台（通信）（口印）
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	吸入空気温度センサ
Th1-R1.2.3	熱交換温度センサ

- 記事 1. — は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台（電源線）、TB2は弱電用端子台（リモコン線、ネットワーク信号線）です。
3. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン＜納入仕様書＞をご覧ください。
4. ネットワーク（スーパーリンク）信号線は、
- ・シールド線、太さ0.75mm²を使用する場合は1500mまで
 - ・シールド線、太さ1.25mm²を使用する場合は1000mまで
5. リモコン配線、ネットワーク信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
6. 2点鎖線内（※1印）の回路は人感センサ（オプション）無しの場合配線されていません。

適用機種		FDTWP221LXZA, 281LXZA, 361LXZA FDTWP451LXZA, 561LXZA, 711LXZA FDTWP801LXZA	
形式	FDTW	パネル	TW-PSA-27W 
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
松本	図番	PJB001Z935	訂 符 業 別 1 1
260731			