

耐重塩害仕様／室外ユニット仕様書					
形式	AUCS	J150DC, J212DC,			
部 品 名		仕 様			
外	板	塗装用亜鉛鉄板＋塗装（下塗：おむ電着塗装　裏表共１回 上塗：アクリル樹脂焼付塗装　裏１回、表２回） ※塗装色　コスモスグレー（マニテ7.5BG6/1.5)日塗工 L6-634近似			
底	板	<u>外板と同じ（但し裏表共、下塗１回　上塗２回）</u>			
フィンガード		鉄線（切断部面取）＋耐候性・密着性向上樹脂コーティング			
ファン ガード	J150DC	プラスチック			
	J212DC	鉄線（切断部面取）＋亜鉛メッキ＋耐候性・密着性向上樹脂コーティング			
フ ァ ン		プラスチック			
ファ ン モ ー タ		銅板＋亜鉛メッキ＋防錆剤塗布 50 μ			
モー タ ベ ース	J150DC	亜鉛鉄板＋防錆剤塗布 50 μ			
	J212DC	銅管＋焼付塗装＋防錆剤塗布 50 μ			
熱交換器	フ イ ン	アルミ＋防錆剤（透明）塗布 10 μ			
	配 管	銅管＋防錆剤塗布 50 μ			
	側 板	亜鉛鉄板＋防錆剤塗布 50 μ			
レ シ ー バ		銅板・銅管＋焼付塗装＋防錆剤塗布 50 μ			
電装品箱	J150DC	亜鉛鉄板			
	J212DC	塗装用亜鉛鉄板＋焼付塗装			
仕 切 板	J150DC	塗装用亜鉛鉄板＋焼付塗装			
操 作 弁 ブ ラ ケ ッ ト		亜鉛鉄板＋防錆剤塗布 50 μ			
タッピン	外 面	ステンレス＋ニッケルメッキ			
ネジ	内 面	鉄＋亜鉛メッキ			
吊り金具	J212DC	銅板＋亜鉛メッキ＋焼付塗装			
冷 媒 配 管		銅管＋防錆剤塗布 50 μ			
他（機能品，銘板）		標準機と同じ			
記事 1. 「耐重塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格 J R A 9 0 0 2 に基づいています。 2. 上表にて _____ 下線は、標準機仕様と異なる点を示します。					