

三菱重工パッケージエアコン〔船用〕 要 目 表

形 式		D P J 1 0 0 K	
電 源		3 相	4 4 0 V 6 0 H z
能 力	kW	冷房 10.0	
運 転 電 流	A	冷房 4.8	
消 費 電 力	kW	冷房 3.2	
力 率	%	冷房 87	
始 動 電 流	A	30.3	
運 転 音	dB	49	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1690×730×460
	分割出来る高さ		分割不可能
塗 装 色		外板：ライトグレー（マンセル7.5BG7/2近似）	
製 品 質 量		kg	170
送風装置	風 量	m ³ /min	21
	機 外 静 圧	Pa	0（高速ターボ時 50）
	電 動 機 出 力	W	100
圧縮用電動機出力		kW	2.2
凝縮器	冷 却 水 量	ℓ/min	38（入口水温32 の時）
能 力 制 御		%	—
冷 媒 制 御			キャピリチューブ
加 熱 器		kW	取付可能
加 湿 器			取付可能
冷 媒		kg	2.2（R-22，封入済）
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック（洗浄式）
空 気 吸 込 口			前面，両側面
空 気 吹 出 口			上部前面
水量限界	上 限	ℓ/min	38
	下 限		12

注 1 . 性能はJIS B 8616に基づく値です。但し、冷却水温度は入口32 の時を示します。

2 . 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

3 . 凝縮器（水路蓋内側）の防食片は3～6ヶ月毎の点検，保守が必要です。

外 形 図 PDJ000Z083

配 線 図 PDJ000Z089

配管系統図 PDJ000Z097

スパンパーツ

ESP-PP-6293-19, 20